

26.03.2019

1012659348

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków  
tel.: 12 261 21 11  
fax: 12 241 27 19  
e-mail: [kontakt@tauron-dystrybucja.pl](mailto:kontakt@tauron-dystrybucja.pl)



Nowy Targ 2019-03-19  
TD/OKR/OME/2019-03-19/0000012

**Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie  
PROSTA-PROJEKT  
ul. Hauke-Bosaka 1/ 209  
25-217 Kielce**

**dotyczy: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 25-02-2019 r. informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OKR/OME/K/WT/DZI/240/2019 z dnia 19-03-2019 r., które są ważne przez okres dwóch lat od daty ich określenia.

Realizacja prac usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia (dla inwestorów komercyjnych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki - dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy).
2. Dokument zawierający nr działki oraz nr KW których usunięcie kolizji dotyczy (na których znajdują się dotychczasowe urządzenia i na których będą znajdować się urządzenia po usunięciu kolizji).
3. Mapę sytuacyjno-wysokościową z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną w wyniku usunięcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z Wydziałem Eksploatacji Nowy Targ, ul. Parkowa 11 - Dariusz Zabrzewski, tel. 18 2643404.

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z poważaniem

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Krakowie  
Starszy specjalista ds. eksploatacji sieci  
Wydział Eksploatacji  
  
Rafał Adamek

Załączniki:  
Załącznik nr 1 - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej  
Załącznik nr 2 - projekt Porozumienia  
a. a.



TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy: 560611250,96 zł (włacony)

[www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl)

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków  
tel.: 12 261 21 11  
fax: 12 241 27 19  
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl  
Nowy Targ, 19-03-2019



Sygnatura: TD/OKR/OME/K/WT/DZ/240/2019

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie  
**PROSTA-PROJEKT**  
ul. Hauke-Bosaka 1/ 209  
25-217 Klejce

Inwestor:  
**Urząd Miasta Nowy Targ**  
ul. Krzywa 1  
34-400 Nowy Targ

### WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

**Projektowana przebudowa ulicy Parkowej w miejscowości Nowy Targ.**

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. **Przebudowa dotyczy:**

Stanowisko słupowe nN nr: 703, 704, 705, kabel ziemny nN typu YAKY 4x35, YAKY 4x120;

2. **Usunięcie kolizji będzie wymagało:**

Istniejące stanowiska słupowe posadowione w pasie drogowym ulicy Parkowej, kolidujące z planowaną inwestycją należy przebudować, względnie przestawić poza teren kolizji stosując żerdzie typu E o wymaganej wysokości i wytrzymałości statycznej. Kolidujące fragmenty linii kablowych nN zlokalizowane w pasie drogowym przebudować poza teren kolizji projektowanej inwestycji wykonując wstawki kablowe typu NA2XY-J dla nN. Odcinki kablowe przeznaczone do przełożenia ułożyć w rowach uwzględniając obowiązujące, minimalne odległości kabli od obiektów budowlanych zgodnie ze standardyzacją i wymogami TAURON Dystrybucja S. A. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu wychodzącego poza jezdnię/wjazd/chodnik.

Lista kolidujących kabli oraz stanowisk słupowych z planowaną inwestycją do ewentualnego przełożenia:

- > Kabel nN YAKY 4x120 rel.: S-6664 "N. Targ Elektrownia" - ZK nr 5243, o/ 2
- > Kabel nN YAKY 4x120 rel.: S-6664 "N. Targ Elektrownia" - ZK nr 17930, o/ 10
- > Kabel nN YAKY 4x35 rel.: S-6664 "N. Targ Elektrownia" - ZK nr 5245, o/ 9
- > Kabel nN YAKY 4x120 rel.: ZK nr 5756 - ZK nr 13747, o/ 10
- > Kabel nN YAKY 4x120 rel.: ZK nr 10273 - ZK nr 13747, o/ 10
- > Stanowisko słupowe nN nr: 703, 704, 705, o/ 7;

Zasilanie: Stacja transformatorowa S-6664 "N. Targ Elektrownia", S-6477 "N. Targ Plac Słowackiego";


3. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji
4. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Kraków, Region Nowy Targ oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
6. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
7. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
8. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000073321, NIP: 6110202660, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy: 560811250,96 zł (wplacony)

www.tauron-dystrybucja.pl

9. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Nowy Targ, Jednostka Terenowa Nowy Targ, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego
10. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
11. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
12. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niepełnych.
13. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
14. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowej i elektronicznej
15. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
16. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Porozumienia i uzgodniony projekt ze stroną TD S.A.
17. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
18. Osoba do kontaktu - Dariusz Zabrzewski tel. 18 2643404.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Krakowie  
Starszy specjalista ds. eksploatacji sieci  
Wydział Eksploatacji  
  
Rafał Adamek

Załączniki:  
Projekt Porozumienia

