A K S O N O M E T R I A



P A R T E R



SCHEMAT UZBROJENIA INSTALACJI GAZOWEJ PRZY ODBIORNIKU GAZU



LEGENDA:
A - zawór kulowy odcinający do gazu
B - filtr siatkowy do gazu
C - trójnik odpowietrzający (odgałęzienie trójnika dn 15 - zaślepione korkiem)

UWAGI:
1. Przed odbiornikami gazu montować zawory odcinające, filtry do gazu oraz trójniki zakończone korkiem. Trójnik montować w taki sposób by zapewnić możliwość odpowietrzenia instalacji przez odgałęzienie trójnika po wymontowaniu korka.
2. Zapewnić wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi zgodnie z opisem technicznym.
3. Przystąpienie do użytkowania instalacji gazu ziemnego tylko po uzyskaniu protokołu kominiarskiego z prawidłowości podłączenia urządzeń gazowych do przewodów spalinowych i sprawności wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu z odbiornikami gazu.

GRUPA GÓRSCY PROJEKT
Paulina Górska
98-200 Sieradz, ul. Jagiellońska 28/88
www.grupagorscy.pl

Temat:	Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu ziemnego n/c oraz instalacji sanitarnych w zakresie przebudowy kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach	Projektował: mgr inż. Marcin Górski spec. inst. i sieci sanit. upr.: LOD/0659/PWOS/06
Adres inwestycji:	98-220 Wojsławice Wojsławice dz. 367/12, obr. 25-Wojsławice	Data: Czerwiec 2023
Rysunek:	PROJEKT TECHNICZNY - Instalacja gazu ziemnego n/c - rzut parteru budynku oraz aksonometria	Skala: 1:100 / Rys: S-1