UWAGA:

1. W miejscu montowanych nowych jenostek klimatyzacyjnych wewnętrznych zdemontować istniejace
3. Jednostki zewnetrzne - montaż na dachu w miejscu starych jednostek przeznaczonych do demontażu

tv

02

25

j. wewnętrzna Fujitsu ASYG24KMTA
Qchł: 7,1kW, Qgrz: 8,0kW
ciecz: 9,52mm, gaz: 15,88mm

25+2 +1=28 osób

9.52/15,88 mm

j. zewnętrzna Fujitsu
AOYG24KMTA
usytuowanie na dachu

odprowadzenie skroplin
do pionu kanalizacyjnego
dn16x2,0mm

2

tv

9.52/15,88 mm

j. zewnętrzna Fujitsu
AOYG24KMTA
usytuowanie na dachu

j. wewnętrzna Fujitsu ASYG24KMTA
Qchł: 7,1kW, Qgrz: 8,0kW
ciecz: 9,52mm, gaz: 15,88mm

41 osób

roleta

roleta

roleta

roleta

02

02

02

02

02

02

Biuro Usług Projektowych s.c.
ul. Harcerska 1, 63-000 Środa Wlkp. tel./fax (0-61) 285-85-30

Obiekt :
BIBLIOTEKA MIEJSKA
" MODERNIZACJA SALI SESYJNEJ PRZY PLACU ZAMKOWYM W ŚRODZIE WLKP."

Inwestor :
Gmina Środa Wlkp.
ul. I.Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.

Stadium : Projekt

Branża : Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Data : 07.2023r.

Treść :
SALA SESYJNA
INSTALACJA KLIMATYZACJI

Skala : 1:50

Projektant :
mgr inż.
Robert Ochowiak
upr. proj. WKP/0338/PWOS/10
specjalność: inst. sanit.

Nr rysunku :
1S.