



Lipusz, dnia 05.01.2022 r.

RG.271.9.2021.GL.1

**dot.: Postępowanie RG.271.9.2021 Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu na potrzeby OSP Lipusz, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, harcerzy i lokalnych stowarzyszeń.**

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

**Pytania:**

1. Proszę o podanie parametrów pomy ciepła powietrze - woda. Informacja wyłącznie w przedmiarze

Ad.1. Pompa ciepła nie jest przedmiotem zamówienia, zgodnie z SUW IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA przedmiotem zamówienia jest:

**Wykończenie zewnętrzne budynku:**

- Elewacja

**Wykończenie wewnętrzne budynku:**

- wykonanie ścianek działowych
- wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej
- montaż armatury wodno- kanalizacyjnej
- wykonanie instalacji C.O, CWU
- wykonanie instalacji elektrycznej i tele-technicznej
- wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
- wykonanie instalacji odgromowej
- pokrycie podłogi poddasza
- izolacja dachu i stropu poddasza
- wykonanie sufitu podwieszanego i zabudowa poddasza z płyt g-k
- wykonanie tynków wewnętrznych, posadzek
- wykonanie okładzin ścian
- wykonanie robót malarskich
- wykonanie stolarki wewnętrznej
- montaż szybu windowego

2. Proszę o dołączenie zestawienia stolarki wraz z szczegółowymi opisami dotyczące materiału z jakiego należy wykonać , kolorystykę z obu stron.

Ad.2 Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych w gotowych otworach - 90x200 cm wraz z montażem skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych kolor biały szt.- 11

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych w gotowych otworach - 80x200 cm wraz z montażem skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych kolor biały szt.- 5



Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach działowych w gotowych otworach - 70x200 cm wraz z montażem skrzydeł drzwiowych wewnętrznych drewnianych kolor biały szt.- 1

3. Na rysunku Z-1 widnieje w legendzie "ŚMIETNIK" czy podlega on wycenie? Jeśli tak to proszę o przesłanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących: z jakiego materiału, wymiary itp

Ad.3 Nie podlega wycenie

4. Na rysunku nr A/3 widnieje "MASZT DO SUSZENIA WĘŻY I WIEŻĄ DO SYRENY ALARMOWEJ" to jest to element istniejący czy do wbudowania? Jeśli tak to poproszę o szczegółowy opis

Ad.4 Element istniejący nie jest przedmiotem zamówienia

5. Proszę o podanie parametrów membrany na dach

Ad.5 Membrana nie jest przedmiotem zamówienia

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie deski gr. 25 mm zamiast płyty OSB 3

Ad.6 Zgodnie z projektem należy wykonać z płyty OSB3 lub deski 2,5cm

7. Proszę o podanie parametrów wełny na poddasze poz. 25 i poz. 27 przedmiar branza budowlana

Ad.7 wełna o współczynniku  $\lambda_{max} - 0,033 \text{ W/mK}$

8. Proszę o podanie rodzaju płyty kartonowo - gipsowej którą należy zastosować (biała, zielona, czerwona)

Ad.8 W łazienkach zielona w pozostałych biała

9. Proszę o podanie parametrów poszczególnych grzejników

Ad.9 Zgodnie z dokumentacją rys. nr 6

10. Proszę o podanie parametrów styropianu przeznaczonego na elewację i podłogę

Ad.10 styropian o współczynniku  $\lambda_{max} - 0,030 \text{ W/mK}$

11. Z jakiego materiału i o jakich parametrach/średnicach należy wykonać balustrady (każde z osobna)

Ad.11 Balustrady wewnętrzne na klatkach schodowych należy wykonać ze stali nierdzewnej . Słupki i poręcze z rury o średnicy 40 mm, słupki mocowane od góry stopni, wypełnienia poziome 2 sztuki z rury o średnicy 25mm, wypełnienia pionowe w rozstawie co max 120mm z rury o średnicy 16mm.

Balustrady okienne zewnętrzne należy wykonać ze stali ocynkowanej . Słupki i poręcze z rury o średnicy 40mm, wypełnienia poziome 7 sztuk spawane do boku słupków z rury o średnicy 16mm,

12. Czy pisuary i kompakty sanitarne należy wbudować jako wolnostojące czy w zabudowie?

Ad.12 W zabudowie



---

13. Proszę o podanie kolorystyki elewacji  
Ad.13 Biała

14. Czy napis OSP LIPUSZ również podlega wycenie? Jeśli tak to proszę o szczegóły  
(materiał,  
wymiary  
Ad.14  
Napis OSP LIPUSZ nie podlega wycenie

**Wójt Gminy Lipusz**

**Mirosław Ebertowski**

*(dokument podpisany elektronicznie)*