

Jaświły, 22.05.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Jaświły
Jaświły 7
19-124 Jaświły

WYKONAWCY
(uczestnicy postępowania)

dotyczy postępowania nr RI.271.10.2023 prowadzonego pn.: **Budowa z przebudową systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Jaświły**

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zakupowego wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące zapisów PFU. Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

1. Zamawiający w PFU wymaga, aby przydomowe oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złożeń obrotowych. Czy zamawiający zgodzi się na inne technologie pracy oczyszczalni np. osad czynny? Pozwoli to zaoszczędzić wykonawcy na materiałach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza montaż oczyszczalni przydomowych w technologii osadu czynnego pod warunkiem uzyskania zbliżonych parametrów oczyszczania ścieków.