

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „**Adaptacja części pomieszczeń bibliotecznych**” wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2023, poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIE 1

Według Szczegółowego Opisu Zamówienia przy 8 sztukach regałów ma wyjść 504mb półek.

Z ilości regałów ich długości i ilości półek wychodzi: 448mb.

Czy Zamawiający może potwierdzić oczywistą omyłkę rachunkową w Szczegółowym Opisie Zamówienia wskazując poprawną wartość?

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć do wyceny 8 regałów, 448 mb półek.

PYTANIE 2

Pozycja nr 200 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne EI30 - 1,845 m2.

Proszę o parametry na drzwi EI30, materiał z jakiego mają być wykonane, wypełnienie, szklenie, kolorystyka

Zamawiający informuje, iż w ramach zakresu robót budowlanych jest demontaż istniejących drzwi p.poż. EI 30 (aluminiowe, przeszklone) oraz ich ponowny montaż w miejsce wskazane w dokumentacji projektowej. W zakresie nie ma dostawy i montażu nowej stolarki EI 30.

Wprowadzono zmiany w przedmiarach- Załącznik nr 5 Dokumentacja Projektowa ATH- po zmianie.