


PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Z PS I – OBIEKT NR 16.
RZUT



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW				
I.p.	Element	Ilość	Materiał	Uwagi
1.	Pompa zatapialna ścieków o parametrach: V=61,18m ³ /h, H=6,4m, n=1382 prn, przyłącze DN100 PN16, wirnik średnicy Ø180, P2=2,3kW, 400V 50Hz, IP68	2szt.	żel.	waga pompy 77kg
2.	Uchwyt sprzęgający DN100 PN16	2szt.	żel.	
3.	Prowadnica dwururowa Ø60,3x3,6	2szt.	stal nierdz.	L=2,35m
4.	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa z kółkiem ręcznym DN100 PN10	2szt.	żel.	waga: 15 kg
5.	Zawór zwrotny kulowy DN100 PN16 kołn.	2szt.	żel.	waga: 21 kg
6.	Rura stalowa nierdzewna średnicy Ø114,3x2,0	1kpl.	stal nierdz. 1.4301	
7.	Rura stalowa nierdzewna średnicy DN125	1kpl.	stal nierdz. 1.4301	
8.	Rura stalowa nierdzewna średnicy DN200	1kpl.	stal nierdz. 1.4301	L=4,0m
9.	Trójnik równoboczny DN125	1szt.	stal nierdz. 1.4301	
10.	Redukcja stalowa koncentryczna DN125/DN100	1szt.	stal nierdz. 1.4301.	
11.	Kolano 90° R=2D DN100	3szt.	stal nierdz. 1.4301	
12.	Kolano 90° R=2D DN200	1szt.	stal nierdz. 1.4301	
13.	Konierz typ 01 DN100 PN16	10szt.	stal nierdz. 1.4301	wyk. wg PN-EN 1092-1: 2013
14.	Konierz typ 01 DN125 PN16	1szt.	stal nierdz. 1.4301	wyk. wg PN-EN 1092-1: 2013
15.	Deflektor trapezowy wys. min. 45cm	1szt.	stal nierdz. 1.4301	wykonanie warsztatowe
16.	Rura PVC 110mm ze ścianką litą, SN8	1kpl.	PVC-U	
17.	Kratka wentylacyjna Ø100mm	1szt.	stal nierdz. 1.4301	
18.	Właz dostępowy wym. 600mm lekki	1szt.	żeliwo	
19.	Właz dostępowy wym. 70x110cm z kratą zabezpieczającą	1szt.	stal nierdz. 1.4301	
20.	Żuraw słupowy z wciągarką ręczną, udźwig 150kg, długość ramienia min. 130cm	1kpl.	stal nierdz. 1.4301	
21.	Stopnie złazowe antypoślizgowe	1kpl.	stal nierdz. pp	

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oczyszczalnia Ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek		
INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek		
ENVIROTECH-sp.z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60-845 Poznań tel. 61/657-02-00		NR PROJEKTU: RPP/138/20
IMIE, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ratajczak WKP/0404/PWOS/17	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Izabela Daniel	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paulina Szpryngacz WKP/0212/PWOS/15	
TYTUŁ RYSUNKU: Przepompownia ścieków z PS I. Rzut z góry.		
BRANŻA: TECHNOLOGICZNA	STADIUM: PT	DATA: 10.2020
SKALA: 1:25	FORMAT: 350x420	NR RYSUNKU: T/16.1