


PROFIL SIECI WODY TECHNOLOGICZNEJ



Opisy terenu, legenda:
bet. – droga z kostki betonowej
t.z. – teren zielony

- Uwagi:
1. W rejonie kolizji wykopy prowadzić ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności.
 2. Na głębokości 30cm nad wierzchem rury ułożyć taśmę lokalizacyjną w kolorze niebieskim.
 3. Stosować armaturę Hawle lub równoważną.
 4. Przyłącze wody do sitopiaskownika prowadzone powyżej głębokości przemarzania oraz nad terenem zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej.
 5. Na przyłączy wody technologicznej do sitopiaskownika zainstalować armaturę odcinającą oraz filtr siatkowy.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oczyszczalnia Ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek		
INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64–310 Lwówek		
ENVIROTECH – sp. z o.o. ul. J. Kochanowskiego 7 60–845 Poznań tel. 61/657–02–00		NR PROJEKTU: RPP/138/20
IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ratajczak WKP/0404/PWOS/17	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Izabela Daniel	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paulina Szpryngacz WKP/0212/PWOS/15	
TYTUŁ RYSUNKU: Profil sieci wody technologicznej		
BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PB	DATA: 10.2020
SKALA: 1:100/250	FORMAT: 297x500	NR RYSUNKU: S8