



Znak: AE/ZP-27-25/23

Tarnów, 2023-05-11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 5 382 000 EURO) na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” w zakresie zadania 1 tj. „Budowa trzech mikroinstalacji fotowoltaicznych, każda o mocy do 50 kWp dla trzech osobnych punktów poboru energii.”

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści:

1. Po odbyciu wizji lokalnej i zapoznaniu się z warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jako Wykonawca stwierdzamy, że podłączenie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na budynku „Pawilon 1” do rozdzielnic o nazwie Z16 zlokalizowanej na zewnętrznej ścianie budynku Centrum Kardiologii będzie niemożliwe do wykonania. Po dokładnej analizie warunków technicznych, odległość pomiędzy wymienionymi punktami jest zbyt duża, w wyniku tego nie ma możliwości prawidłowego podłączenia instalacji fotowoltaicznej.

**Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:**

**Ad 1**

Zamawiający, działając na podstawie art.286 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1/w pkt.2.3.2. w pozycji „Dobór okablowania AC dla instalacji fotowoltaicznej na budynku „Pawilon 1””:” Załącznika Nr 11 do SWZ **zapis o treści:**

„Na etapie projektowania rozdzielnic AC należy przewidzieć zabudowę dodatkowego wyłącznika umożliwiającego podłączenie falownika przewidzianego dla budynku „Pawilon 1” w **Zadanie 2.**

Obliczenia dla doboru okablowania pomiędzy projektowaną a istniejącą rozdzielnicą nN należy przeprowadzić dla podłączenia falowników z **Zadanie 1** oraz **Zadanie 2.** Do obliczeń założyć maksymalny spadek napięcia nie przekraczający 1%.”

**zmienia na zapis o treści:**

„Na etapie projektowania rozdzielnic AC należy przewidzieć zabudowę dodatkowego wyłącznika umożliwiającego podłączenie falownika przewidzianego dla budynku „Pawilon 1” w **Zadanie 2.**

Obliczenia dla doboru okablowania pomiędzy projektowaną a istniejącą rozdzielnicą nN należy przeprowadzić dla podłączenia falowników z **Zadanie 1** oraz **Zadanie 2.** Do obliczeń założyć maksymalny spadek napięcia nie przekraczający 3%.”

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.1, działając na podstawie art.286 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.), Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na:

- **składanie ofert do dnia 18.05.2023r. godz. 09:00,**

- **otwarcie ofert w dniu 18.05.2023r. godz. 10:00,**

W związku z przedłużonym terminem składania ofert Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.06.2023r.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 18.1., 19.1., 20.1., Załączniku Nr 11 oraz działając na podstawie art.286 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z póź.zm.) zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.





W załączeniu „Program funkcjonalno-użytkowy. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie” Załącznik Nr 11 do SWZ po dokonanej zmianie treści SWZ.

Otrzymują:  
Platforma Zamawiającego  
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Dorota Nosok

