



**PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W NOWYM TOMYŚLU  
Spółka z o.o.**

**UL. TARGOWA 8,  
64-300 NOWY TOMYŚL**  
TEL. 614422091, 614422080  
E-MAIL: wodociagi@pwiknt.pl  
NIP: 788-00-07-818  
VAT-UE: PL 788 00 07 818  
REGON: 631066938  
nr. rejestrowy BDO-000036386

---

**NR KONTA: PKO BP SA 32 1020 4144 0000 6002 0007 0078, do VAT 86 1020 4027 0000 1102 1477 5425**  
**BZ WBK S.A. 05 1090 1388 0000 0000 3800 9094, do VAT 44 1090 1388 0000 0001 3663 3336**

---

Nowy Tomyśl 11 października 2023 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyslu Spółka z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie zadane do treści SWZ wraz z załącznikami w postępowaniu „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby przepompowni ścieków w Nowym Tomyslu ul. Paprocka (ID 827773)“:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innych falowników niż falowniki marki fronius ?

Odpowiedź

Przedsiębiorstwo nasze posiada kilka instalacji fotowoltaicznych na swoich obiektach i wszędzie tam są zainstalowane inwertery firmy Fronius. Dobrze by było zachować ten standard z uwagi na serwisowanie.

Pytanie 2

Zapytanie do załącznika "oświadczenie o wykonaniu robót" czy referencje o mocy wyższej niż 15kWp będą akceptowane ?

Odpowiedź

Zaakceptujemy. Wykonanie instalacji o mocy do 15 kWp należy traktować jako minimum. Dla przejrzystości zapisów w oświadczeniu umieszczono nowy wzór oświadczenia.

Prezes Zarządu

*mgr inż. Marek Wichtowski*