

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
SYMBOL	TYP / OPIS
D	LUG LUGSTAR LB LED 18W IP44
E	LUG OFFICE LB LED 36W

Uwagi:

1.Kable i przewody układać zgodnie z normą N SEP-E-004 i
2.W części biurowej instalację wykonać jako poddtynkową prowadzoną po ścianach murowanych, w sufitach podwieszonych jako natynkową w rurkach ochronnych giętkich nie rozprzestrzeniające ogień.
3.Kable ognioodporny typu HDGs...prowadzone pod tynkiem dodatkowo mocować za pomocą uchwytów ppoż typu UDF....
4. Aparaturę i osprzęt narysowano bez zachowania podziałki
5. Szczegóły wykonania instalacji siły,oświetlenia ogólnego, gniazd wtyczkowych i teletechnicznych zostaną pokazane w Projekcie Wykonawczym.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM	
OCHRONA PODSTAWOWA :	• ochrona przed dotykiem bezpośrednim • ochrona przed dotykiem pośrednim
OCHRONA PRZY USZKODZENIU :	• samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S • zabezpieczenia przetężeniowe • zabezpieczenia różnicowoprądowe • izolacja podwójna lub wzmocniona • nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe

Jednostka projektowa: BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO BPP Jerzy Jakimiec ul. Słowackiego 20b; 58 - 300 Wałbrzych tel. (074)8422139; e-mail: bppjj@wp.pl	*Inwestor:* Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 52-326 Wrocław ul. E. Kwiatkowskiego 4
Inwestycja: **Inkubator Przedsiębiorczości** **- budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. - Etap 3.** **Infrastruktura wspierająca innowacyjność Dolnego Śląska przeznaczona dla przedsiębiorców**	
Projekt: PROJEKT BUDOWLANY	*Nr rys.:* E04
Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA OGÓLNEGO I AWARYJNEGO BUDYNKU PORTIERNI	*Skala:* 1:50
Projektant: mgr inż. Zbigniew Barszczyk UAN.VI-f3/59/90	*Podpis:*
Sprawdzający: mgr inż. Zdzisław Marciniak NGBP V-7342/3/8/95/96	*Podpis:*
Data: VII.2018.	PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.