

Gmina Babiak  
Plac Wolności 5  
62-620 Babiak

*Do wszystkich zainteresowanych*

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ**

*Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulic w m. Babiak: Szkolna, Wodna”*

#### **Pytanie nr 1**

Jaką należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej , przekrój i przedmiar podaje 4 cm, natomiast opis Techniczny (str.36) podaje 8 cm w konstrukcji jezdni i zjazdów indywidualnych ?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej 4 cm zgodnie z załączonym dokumentem – Przedmiar robót.**

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dołącza do pisma projekt organizacji ruchu drogowego wraz z mapami.**