

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA 1000 SZTUK WODOMIERZY JEDNOSTRUMIENIOWYCH SUCHOBIEŻNYCH

I. PARAMETRY TECHNICZNE

- wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne do pomiaru objętości wody zimnej,
- do montażu poziomego i pionowego,
- klasa H- R100, V- R50 APATOR POWOGAZ Smart +
- o wymaganej długości 130 mm dla średnicy DN 20, Q3=2,5 m³/h – parametry zgodne z PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154,
- nie dopuszcza się stosowania kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości lub średnicy wodomierza,
- liczydło wodomierza 8-bębnekowe odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną,
- zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° i blokadę obrotu powyżej 360° ,
- wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych,
- konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,
- możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu o dwukierunkowej transmisji danych w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce,
- atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej,
- posiada cechę legalizacyjną z 2023 roku.

W/W DOKUMENTY NALEŻY ZŁOZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

III. TERMIN REALIZACJI I MIEJSCE DOSTAWY

1. Termin realizacji:

Do 14 dni od dnia podpisania umowy

2. Miejsce dostawy:

ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo

w godzinach: 7:00 – 15:00

O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na dzień przed planowaną dostawą.