





TABELA KRÓĆCÓW

POZ.	ILOŚĆ	DN	PN	STANDARD	OPIS
K1	1	DN150	PN10	EN 1092-1	Zasilanie w wodę surową z ujęcia
K2	1	DN80	PN10	EN 1092-1	Zasilanie popłuczynami po filtrach
K3	1	DN200	PN10	EN 1092-1	Wyjście wody na separatory lamellowe
K4	1	DN150	PN10	EN 1092-1	Wyjście wody do płukania ujęcia
K5	1	DN200	PN10	EN 1092-1	Przelew awaryjny
K6	1	DN50	PN10	EN 1092-1	Spust denny
K7	1	DN20	PN10	EN 1092-1	Przyłącze przetwornika poziomu
K8	1				Właz rewizyjny

DANE ZBIORNIKA	JEDNOSTKA	
OPIS		zbiornik uspokojenia
POSADOWIENIE		wewnątrz
POJEMNOŚĆ ŚREDNICA ZEWNETRZNA PŁASZCZA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ZBIORNIKA	m3 mm mm	25,7 2600 5400
TEMPERATURA ROBOCZA TEMPERATURA PROJEKTOWANA, Maksymalna	C-degr C-degr	10 25
CIŚNIENIE PROJEKTOWANE	bar	hydrostatyczne
ZAWARTOŚĆ ZBIORNIKA		woda
MATERIAŁ		PE100

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56

TYTUŁ RYS.	Dyspozycja budowlana - Zbiornik uspokojenia ZB-001		Numer rysunku
NAZWA INWESTYCJI	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach		22309.T-097
INWESTOR	Gmina Ciężkowice 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19		Skala: 1:50
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 153/2 i 153/5 obręb Kąśna Dolna dz. nr 839 obręb Ciężkowice gm. Ciężkowice		Data 06-2024 Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mateusz Jęczkowski		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Berenika Skusiewicz	LBS/0003/PWBS/20	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek Kotarski	241/83/WMŁ	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Adam Kotarski	06/LOOKK/2016	