



Wentylator kanałowy
np. TD-500/160 firmy Venture Industries
zas. 230V moc max. 53W

Czerpnia ścienna 200x200
lokalizacja min. 2m
nad poziomem terenu

Wentylator kanałowy
np. TD-250/100 firmy Venture Industries
zas. 230V moc max. 28W

Czerpnia ścienna 300x400
lokalizacja min. 2m
nad poziomem terenu

Czerpnia ścienna 200x200
lokalizacja min. 2m
nad poziomem terenu

Osuszacz przemysłowy
wydajność 7000 m³/h
np. HMA 750 ASVE HIDROS
zas. 3x400V moc max. 15,6kW

Wentylator osiowy ścienny
450 m³/h np HXM-250
zas. 230V moc max. 30W

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. z o.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56			
TYTUŁ RYS.	Instalacja wentylacji i osuszania - parter	Skala:	1:100
NAZWA INWESTYCJI	Budowa stacji uzdatniania wody w Ciepłkowicach	IS.01.03	
INWESTOR	Gmina Ciepłkowice	NT.rys.	A3
ADRES	33-190 Ciepłkowice, ul. Tysiąclecia 19	Format	
INWESTYCJI	dz. nr 153/2 i 153/5 obręb Kaśna Dółna	Data	06-2024
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Jędrkowski	Podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Berenika Skusiewicz	LBS/0003/PWBS/20	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dominika Urbanik	LOD/4513/PWBS/22	