WENTYLATOR
230V, 300W

VK 33-90/90
VK 33-90/120
VK 33-90/120
VK 33-60/140
VK 33-60/140
VK 33-60/140
jedn.wew.2,5 kW chłodu,
9A; 0,7kW; 230V; 50Hz
jedn zew 2,5 kW
chłodu np HAIER
jedn zew 2,5 kW
chłodu np HAIER
jedn.wew.2,5 kW chłodu,
9A; 0,7kW; 230V; 50Hz
VK 33-60/140
F=8,6m2
b=0,1m
L=86m
F=8,6m2
b=0,1m
L=86m
F=8,6m2
b=0,1m
L=86m
F=6,3m2
b=0,1m
L=63m
F=3,6m2
b=0,1m
L=36m
VK 33-90/100
VK 22-90/70
VK 33-60/140
VK 22-90/70
F=3,3m2
b=0,1m
L=33m
VK 33-90/100
VK 22-90/70
VK 33-60/100
VK 33-60/140
VK 33-60/140
VK 33-60/140
VK 33-60/140
VK 33-60/140
VK 33-60/140
F=5,5m2
b=0,1m
L=55m
F=8,5m2
b=0,1m
L=85m
R2- 6 obw z rotametrami
w szafce rozdzielaczowej
VK 33-60/160
VK 33-60/160
VK 33-60/160
VK 33-60/160
VK 33-60/160
VK 22-60/100
VK 33-90/90
VK 33-90/90
jedn.wew. 3,4 kW chłodu,
9A; 1,0kW; 230V; 50Hz
R1- 6 obw z rotametrami
w szafce rozdzielaczowej
VK 22-90/90
VK 22-90/70
F=10,3m2
b=0,1m
L=103m
F=7,3m2
b=0,1m
L=73m
F=7,3m2
b=0,1m
L=73m
F=7,3m2
b=0,1m
L=73m
układ grzewczy
ogrzewania podłogowego
układ grzewczy
ogrzewania grzejnikowego
N

LEO L1 BMS FLOWAIR
elek. 1,4A; moc
0,34kW;V230

LEO L1 BMS FLOWAIR
elek. 1,4A; moc
0,34kW;V230

LEO L1 BMS FLOWAIR
elek. 1,4A; moc
0,34kW;V230

NAZWA RYSUNKU:
RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NAZWA ZADANIA:
REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOŁWINIE WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKTANCI:
SANITARNA
inż. KRZYSZTOF CIUŃCZYK

PODPIS:

NR UPRAWNIEŃ:
PDL/0036/POOS/06

ADRES:
Tołwin, dz. nr geod. 55/2, gm. Siemiatycze

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	NR STRONY:
11.06.2024r.	1:100	S6	