



- UWAGA:
- Piony KS kanalizacji sanitarnej w dolnej jej części nad posadzką wykonać czyszczaki.
 - Piony KS wychodzące ponad dach zakończyć wywiewkami PVC 160

- proj.inst.kan.sanit
— proj.inst.wody zimnej, ciepłej (po wierzchu ścian)
— proj. inst. wody zimnej i ciepłej (w posadzce lub bruździe)
— proj.inst.hydrantowa

NAZWA RYSUNKU/			
RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN i HYDRANTOWA			
NAZWA ZADANIA:			
REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOLWINIE WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ			
PROJEKTANCI:		PDPIS:	
SANITARIUM			
inż. KRZYSZTOF CIUNCYK			
NR UPRAWNIENI:			
PDL/0036/POOS/06			
ADRES:			
Tolwin, dz. nr geod. 55/2, gm. Siemiatycze			
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU/	NR STRONY:
11.06.2024r.	1:100	S3	