



- Uwagi:
- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonawstwa zgodnie z zaleceniami Inwestora
 - Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenia zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.
 - W pomieszczeniach do użytku dziecięcego należy stosować gniazda z przesłonami torów prądowych
 - Osprzęt elektryczny, oprawy itp. montowany w suficie podwieszanym na korytarzach – w kolorze czarnym

Nazwa zadania REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOLWINIE WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Tolwin, nr działki 55/2 17-300 Siemiatycze		
Branża	Data	Skala
ELEKTRYCZNA	11.06.2024	
Tytuł rysunku RZUT PIĘTRA - PLAN INST. SIŁOWEJ I GNIAZDOWEJ, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH, LAN, SSWIN, CCTV, AV		
Projektant mgr inż Krzysztof Klewinowski	Podpis	
Nr uprawnień PDL/0160/PWBE/16		
Nr rysunku EP_04	Nr rewizji --	