ZESTAW GNIAZD
W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ
ZAMYKANEJ NA KLUCZ

ZK-ZG1

Rozmieszczenie gniazd w kuchni
- skoordynować z zabudową
meblową oraz lokalizacją urządzeń

Zasilanie podgrzewacz wody
hwys. urządzenia, P=2 [kW]
TP0.3/W03

Kable prowadzić w
Rurze ochronnej fi 40

do ustalenia z Inwestorem na etapie montażu
lokalizacja ZG (Blurko)
skoordynować z zabudową meblową

ZG (Blurko)
GN 3x230V
GN 2xRJ45
HDMI x2
USB x1

TP0.3

MONITOR INTERAKTYWNY
EKRAN PROJEKCYJNY

1/16 SALA 2 LEKCYJNA 33,30M2 WYKŁAD. PVC

1/17 JADALNIA 35,70M2 WYKŁADZINA PVC

1/18 WYDAWANIE POSIŁKÓW 14,80M2 WYKŁAD. PVC

1/15 DYREKTOR 16,60M2 WYKŁAD. PVC

DRUKARKA

1/13 TOALETY CH. 7,30M2 WYKŁAD. PVC

1/12 TOALETY DZ. 9,60M2 WYKŁAD. PVC

1/11 RADIOWĘZEŁ 2,50M2 WYKŁADZ.PVC

1/10 TOALETA PERSONELU 2,50M2 WYKŁAD. PVC

1/9 SALA 1 (PRZEDSZKOLE) 37,30M2 WYKŁAD. PVC

1/8 WC NAUCZ. 3,80M2 WYKŁAD.PVC

1/7 WIATROŁAP 2,10M2 WYKŁAD.PVC

1/6 SZATNIA PRZEDSZKOLA 12,70M2 WYKŁAD. PVC

TOALETA 4,60M2 WYKŁAD.PVC

1/5 KORYTARZ 4 7,90M2 WYKŁADZ.PVC

SZAFA RACK RADIOWĘZEŁ

SZAFA RACK GPD

SZAFA PANCERNA

SSWiN

Manipulator SSWiN w obudowie zamykanej na klucz

ISTNIEJĄCA SKRZYNKA TELEKOMUNIKACYJNA
- URZĄDZENIA ZABUDOWAĆ W NOWEJ
OBUDOWIE ZAMYKANEJ NA KLUCZ

SZAFA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
+ ZESTAW GNIAZD
W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ
ZAMYKANEJ NA KLUCZ

ZK-SO2

TP0.2

TABLICA INTERAKTYWNA 1802X1265DX42mm

SALA 3 (MATEMATYCZNA) 58,20M2 WYKŁADZINA PVC

SCHODY WYKŁADZINA PVC

SALA 4 (KOMPUTEROWA) 37,70M2 WYKŁAD. PVC

KORYTARZ 1 17,60M2 WYKŁAD. PVC

KORYTARZ 2 8,10M2 WYKŁAD. PVC

KORYTARZ 3 45,20M2 WYKŁAD. PVC

SCHODY WYKŁAD. PVC

KORYTARZ 5 12,00M2 WYKŁAD. PVC

KORYTARZ 6 25,10M2 WYKŁAD. PVC

1/31 SALA GIMNASTYCZNA 156,60M2 PARKIET DREWNIANY

1/29 MAGAZYN SPORT. 13,00M2 WYKŁAD. PVC

1/27 POM. GOSP 9,39M2 WYKŁAD. PVC

1/26 WC DZ. WYKŁAD. PVC

1/25 SZATNIA DZ. 15,80M2 WYKŁAD. PVC

1/24 WC CH. WYKŁAD. PVC

1/23 SZATNIA CH. 15,80M2 WYKŁAD. PVC

TP0.1

TS0

SZAFA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
+ ZESTAW GNIAZD
W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ
ZAMYKANEJ NA KLUCZ

ZK-SO1

RELEGNIARKA WYKŁAD. PVC

POM. TECHNICZNY WYKŁAD. PVC

Głośniki na sali gimnastycznej zabezpieczyć kratką ochronną

Gniazda montować we wnęce w skrzynkach podtynkowych zamykanych

Konał kablowy z pokrywą od trasy kablowej

Konał kablowy od TP1 do trasy kablowej

Konał kablowy od rozdzielnicy doprowadzić do trasy kablowej

Konał kablowy z pokrywą od trasy kablowej piętro parter do trasy kablowej piętro

Konał kablowy z pokrywą od trasy kablowej parter do trasy kablowej piętro

Konał kablowy z pokrywą od trasy kablowej piwnica do trasy kablowej parter

Konał kablowy od SZAFY RACK do trasy kablowej

Konał kablowy z pokrywą od TS0 trasy kablowej

Konał kablowy z pokrywą od TP0.1 trasy kablowej

TRASA KABLOWA W PODŁODZE

DO ZAMUROWANIA
Zasilanie podgrzewacz wody
hwys. urządzenia, P=2 [kW]
TP0.1/W02

SKUCIE TYNKÓW
WYKONANIE TYNKÓW CEM.-WAP. NA ŚCIANACH
DO WYSOKOŚCI 1,30M NA ŚCIANACH WYKŁADZINA PVC
POSADZKA PARKIET DĘBOWY

Zas. wentylator
hwys. urządzenia
TP0.1/W01
Połączenie wyrównawcze
wentylator

Zas. wentylator
hwys. urządzenia
TP0.1/W02
Połączenie wyrównawcze
wentylator

Zas. wentylator
hwys. urządzenia
TP0.1/W03
Połączenie wyrównawcze
wentylator

Połączenie wyrównawcze
NAGRZEWNICA
hwys. urządzenia, P=0,34[kW]
TP0.1/W04

Połączenie wyrównawcze
NAGRZEWNICA
hwys. urządzenia, P=0,34[kW]
TP0.1/W05

Połączenie wyrównawcze
nagrzewnica
NAGRZEWNICA
hwys. urządzenia, P=0,34[kW]
TP0.1/W06

ZESTAW GNIAZD
W OBUDOWIE ZEWNĘTRZNEJ
ZAMYKANEJ NA KLUCZ

ZK-ZG2

KOMIN SPALINOWY STALOWY DO ROZBIÓRKI

ZK P.POŻ + SZR

Uwagi:
- Ilość oraz dokładne rozmieszczenie osprzętu ustalić na etapie wykonastwa zgodnie z zaleceniami Inwestora
- Sposób zasilania urządzeń technologicznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych należy potwierdzić na etapie wykonawstwa. Należy potwierdzić napięcie zasilania, moc, typ zabezpieczeń, rodzaj przewodu, miejsce doprowadzenie zasilania oraz sposób podłączenia urządzeń.
- W pomieszczeniach do użytku dziecięcego należy stosować gniazda z przesłonami torów prądowych
- Osprzęt elektryczny, oprawy itp. montowany w suficie podwieszanym na korytarzach – w kolorze czarnym

Nazwa zadania: REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOŁWINIE WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Tołwin, nr działki 55/2 17-300 Siemiatycze		
Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 11.06.2024	Skala:
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU - PLAN INST. SIŁOWEJ I GNIAZDOWEJ, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH, LAN, SSWiN, CCTV, AV		
Projektant: mgr inż Krzysztof Klewinowski		Podpis
Nr uprawnień: PDL/0160/PWBE/16		
Nr rysunku: EP_02	Nr rewizji: --	