

Krosno, dnia 2020-02-24

I.7013.726.9.2020.M

### **Zainteresowani wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Zielone boisko - radosne dzieciaki”**  
**– modernizacja boiska sportowego - opracowanie dokumentacji projektowej na system podlewania murawy ze studnią oraz montaż trybun.**

Uzupełnienia do przetargu.:

Zamawiający uzupełnia informacje dotyczące istniejącej instalacji elektrycznej w zakresie:

- istniejące parametry dostaw w zakresie mocy przyłączeniowej i mocy umownej istniejącego obiektu zaplecza stadionu, zgodnie z umową przyłączeniową wynosi 16 kW, wartość zabezpieczenia przedlicznikowego 25A, napięcie znamionowe 0,4kV ,  $\text{tg}\varphi_0 = 0,4$ .

W przypadku konieczności zmiany powyższych wartości do obowiązków wykonawcy będzie uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych.