

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy w budynku Komisariatu Policji w Ścinawie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Wymiana kotła C.O. w budynku KP Ścinawa, ul. Grodzka 1, 59-330 Ścinawa. Powierzchnia użytkowa budynku ok. 390 m², kubatura 3 073,00 m³. Rok budowy przed 1939 r. Zamawiający posiada zawartą umowę na pobór gazu.

1. Inwentaryzacja stanu istniejącego.
2. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3. Demontaż i utylizacja istniejącego kotła stalowego 60 kW wraz z instalacją przyłączeniową, złom stanowi własność Skarbu Państwa.
4. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w piwnicy budynku (wysokość pomieszczeń ok. 2,19 m).
5. Wykonanie wentylacji pomieszczenia.
6. Montaż wkładu kominowego w istniejącym przewodzie kominowym.
7. Montaż kotła gazowego.
8. Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej, C.O., pomp obiegowych, czujników gazu, itp.
9. Wykonanie niezbędnych pomiarów i dokumentacji powykonawczej, przeszkolenie obsługi.

Załącznik:

1. Rzuty kondygnacji.
2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej.