

Jarocin, dn. 08.11.2022 r.

Powiat Jarociński
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin

A-OZPI.272.2.9.2022.JM3

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych”

Zamawiający – Powiat Jarociński, działając zgodnie z art. 284 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela wyjaśnień treści SWZ, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmienia treść SWZ, przedłuża termin składania ofert, informuje o przedłużonym terminie składania ofert oraz udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ, zgodnie z poniższym:

Pytanie 1

I Droga powiatowa nr 4195P na odcinku Słupia – Wola Książęca:

Czy projekt ma obejmować budowę kładki dla pieszych w obrębie rzeki Lutynia oraz urządzenia bezpieczeństwa pieszych (tj. przejścia wyniesione, doświetlone przejścia dla pieszych, oznakowanie aktywne ograniczające prędkość) oraz czy przewidują się wykonanie zatok autobusowych, peronów dla pieszych oraz czy w ramach zadania ewentualna przebudowa sieci teletechnicznej w pasie drogowym drogi powiatowej jest po stronie Wykonawcy czy posiadają państwo decyzję lokalizacji sieci w pasie drogowym i czy inwestycja obejmuje tylko pas drogi powiatowej, przewidują się poszerzenia pasa drogowego.

Odpowiedź 1

Droga powiatowa nr 4195P na odcinku Słupia – Wola Książęca:

W przypadku braku możliwości zlokalizowania 2 m ścieżki rowerowej przy jezdni na rzece Lutynia należy przewidzieć poszerzenie istniejącego przepustu. Projekt nie ma obejmować ani budowy przejść wyniesionych z doświetleniem, ani zatok autobusowych i peronów dla pieszych. W projekcie należy uwzględnić przejazdy dla rowerów oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca ma przewidzieć przebudowę sieci teletechnicznej tylko w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa taki wymóg narzucają. W przypadku, gdy przepisy nie wymagają lokalizacji sieci teletechnicznej projekt nie powinien ich obejmować. Zamawiający nie posiada decyzji lokalizacyjnej sieci teletechnicznych w pasie drogowym. Inwestycja obejmuje tylko pas drogi powiatowej i nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego.

Pytanie 2

II Droga powiatowa nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Kadziak:

Czy projekt ma obejmować przebudowę istniejącego obiektu mostowego w m. Łuszczanów i czy inwestycja obejmuje tylko pas drogi powiatowej, przewiduję się poszerzenia pasa drogowego oraz czy ramach zadania ewentualna przebudowa sieci teletechnicznej w pasie drogowym drogi powiatowej jest po stronie Wykonawcy czy posiadają państwo decyzję lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym.

Odpowiedź 2

Droga powiatowa nr 4194P na odcinku Łuszczanów – Kadziak:

Projekt nie ma obejmować przebudowy istniejącego obiektu mostowego w m. Łuszczanów. Należy zaprojektować przebieg ścieżki rowerowej na istniejącym obiekcie kosztem miejscowego zwężenia istniejącej jezdni na obiekcie.

Inwestycja obejmuje tylko pas drogi powiatowej i nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego.

Wykonawca ma przewidzieć przebudowę sieci teletechnicznej tylko w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa taki wymóg narzucają. W przypadku, gdy przepisy nie wymagają lokalizacji sieci teletechnicznej projekt nie powinien ich obejmować. Zamawiający nie posiada decyzji lokalizacyjnej sieci teletechnicznych w pasie drogowym.

Pytanie 3

III Droga powiatowa nr 4183P na odcinku Góra – Zalesie:

Czy projekt ma obejmować przebudowę istniejącego obiektu mostowego w m. Zalesie (nad kanałem Obry) i czy inwestycja obejmuje tylko pasa drogi powiatowej czy przewiduję się poszerzenia pasa drogowego, czy w ramach projektu planuję się wykonania kanalizacji deszczowej w miejscowości Góra na terenie zabudowanym oraz przebudowę istniejącej sieci energetycznej. Ramach zadania ewentualna przebudowa sieci teletechnicznej w pasie drogowym drogi powiatowej jest po stronie Wykonawcy czy posiadają państwo decyzję lokalizacji w/w sieci w pasie drogowym.

Odpowiedź 3

Droga powiatowa nr 4183P na odcinku Góra – Zalesie:

Projekt nie ma obejmować przebudowy istniejącego obiektu mostowego w m. Zalesie. Należy zaprojektować przebieg ścieżki rowerowej na istniejącym obiekcie kosztem miejscowego zwężenia istniejącej jezdni na obiekcie.

Inwestycja obejmuje tylko pas drogi powiatowej i nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego.

Nie planuje się budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Góra, gdyż w ciągu ul. Zaleskiej w Górze w terenie zabudowanym taka kanalizacja już istnieje. Nie planuje się przebudowy istniejącej sieci energetycznej.

Wykonawca ma przewidzieć przebudowę sieci teletechnicznej tylko w przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa taki wymóg narzucają. W przypadku, gdy przepisy nie wymagają lokalizacji sieci teletechnicznej projekt nie powinien ich obejmować. Zamawiający nie posiada decyzji lokalizacyjnej sieci teletechnicznych w pasie drogowym.

Pytanie 4

IV Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów:

Czy inwestycja obejmują tylko pasa drogi powiatowej czy przewidują się poszerzenia pasa drogowego oraz czy ewentualna przebudowa sieci energetycznej jest w po stronie Wykonawcy robót.

Odpowiedź 4

Droga powiatowa nr 3678P na odcinku Żółków – Ludwinów:

Inwestycja obejmuje tylko pas drogi powiatowej i nie przewiduje się poszerzenia pasa drogowego.

Nie planuje się przebudowy sieci energetycznej. W przypadku wystąpienia ewentualnej kolizji na etapie projektu, jej usunięcie będzie po stronie Wykonawcy.

Rozdział XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **13.12.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”*

Rozdział XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_jarocinski, w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **14.11.2022 r. do godziny 10:00.**”*

Rozdział XIX pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„1. Otwarcie ofert następuje w dniu **14.11.2022 r. o godzinie 10:05.**”*

STAROSTA
Lidia Czechak