

Gmina Rewal  
Ul. Mickiewicza 19  
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2021-03-23

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.04.2021.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Remont drogi gminnej ul. S. Moniuszki w Pobierowie, Gmina Rewal”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytania:**

„ ... zwraca się z prośbą o podanie dokładnego opisu kostki betonowej, jaka miałaby zostać wbudowana na ul. Moniuszki w Pobierowie. Jaki rozmiar? Struktura (gładka czy płukana)? Jaki kolor?”

**Odpowiedź Zamawiającego.**

- Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej:  
- betonowa kostka brukowa, jednowarstwowa, gładka, o kształcie prostopadłościenny, o szerokość min. 10 cm i gr. 8cm, kolor szary.
- Nawierzchnia jezdni, chodnika i zatok postojowych:  
- betonowa kostka brukowa jednowarstwowa, gładka, trzelementowa lub pięcioelementowa o wzorze (kształcie) prostopadłościenny, gr. 6 i 8cm, o wymiarach określonych w pkt 2.2 Szczegółowej Specyfikacji technicznej nr D-05.03.23a.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego  
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski