

Wąbrzeźno, 22.06.2023 r.

WI.ZP.271.12.2023

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
Remont drogi gminnej nr 070213C Jarantowice-Sitno**

**Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

**1. Treść zapytania**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego przed wykonaniem robót? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót i lokalizacji odcinka próbnego.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego dla każdej warstwy z betonu asfaltowego o powierzchni 1400 m<sup>2</sup> zgodnie z SST\_D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego pkt 5.6. Odcinek próbny zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie od remontowanej drogi.

Wójt Gminy Ryńsk  
/-/  
Władysław Łukasik