GRANICA DZIAŁKI

ogrodzenie panelowe wydzielające przestrzeń techniczną
H = 250cm

TRAFOSTACJA
(POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA)

+ 4,02

9,5%

3,44

841,5

RE120

pas na elewacji na pełną wysokość ściany z mat. niepalnego (wełny mineralnej) EI60

rura spustowa stalowa Ø120

rynna stalowa Ø150

zadaszenie nad wejściem szklane na stelażu stalowym z odciągami i rynną przyścienną wym. 200x150cm

zadaszenie nad wejściem szklane na stelażu stalowym z odciągami i rynną przyścienną wym. 200x150cm

wymiana zadaszenia nad wejściem na szklane na stelażu stalowym z odciągami i rynną przyścienną wym. 200x150cm, spód 337cm nad schodami wejściowymi

DRABINA ZE STALI CYNKOWANEJ OGNIOWO
- szerokość 520mm,
- szczeble 30x30mm co 280mm, podłużnice 60x25mm, od wysokości 2,8m zastosować pałąki ochronne Ø700mm i wys. 80mm połączone łącznikami szerokości 60mm, podłużnice i pałąki wyprowadzić ponad dach na co najmniej 750mm,
- malowana proszkowo na kolor RAL 7042.

tablica multimedialna

Kanał odwadniający

LEGENDA

- elementy istniejące
- elementy do wyburzenia
- elementy nowoprojektowane / do wymiany
- elementy nowoprojektowane w konstrukcji murowanej
- elementy nowoprojektowane w konstrukcji szkieletowej
- pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 1 m o klasie odporności ogniowej EI60, bezpośrednio pod pokryciem; przekrycie na tej szerokości powinno być nierozprzestrzeniające ognia.
- pokrycie z materiału niepalnego o klasie odporności ogniowej EI30.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- PIĘTRO

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	h-pom. [m]
1.01	KLATKA SCHODOWA	44,25	-
1.02	SALA DYDAKTYCZNA	51,85	3,38
1.03	SALA DYDAKTYCZNA	39,90	3,38
1.04	SALA DYDAKTYCZNA	42,02	3,38
1.05	WC MĘSKIE	6,35	3,15
1.06	WC DAMSKIE	4,36	3,15
1.07	POMIESZCZENIE BIUROWE	29,97	3,41

Obliczenia powierzchni wg PN-ISO 9836:1997

S1	tynk zewnętrzny	
	wełna mineralna lambda 0,038 W/mK	gr. 14cm
	siloksanowa ściana zewnętrzna po oczyszczeniu, usunięciu odpadowych tynków i uzupełnieniu	
	tynk / wykończenie	
S2	tynk zewnętrzny	
	styrodur lambda 0,038 W/mK	gr. 18cm
	hydroizolacja mineralna	
	siloksanowa ściana zewnętrzna po oczyszczeniu, usunięciu odpadowych tynków i uzupełnieniu	
	tynk / wykończenie	
S3	tynk / wykończenie	
	siloksanowa ściana wewnętrzna po oczyszczeniu, usunięciu odpadowych tynków	
	tynk / wykończenie	
S4	tynk / wykończenie	
	projektowana ściana murowana	gr. wg rys
	tynk / wykończenie	
S5	gładź / wykończenie	
	ściana szkieletowa z rusztu systemowego wypełnionego wełną mineralną, obłożona z każdej strony 2x płytami GKF / GKFI (w pomieszczeniach mokrych wodoodpornymi)	gr. wg rysunku
	gładź / wykończenie	
S6	tynk zewnętrzny	
	wełna mineralna lambda 0,038 W/mK	gr. 6cm
	zamurowanie otworu za pomocą bloczków z betonu komórkowego	
	tynk / wykończenie	
S7	gładź / wykończenie	
	ściana hybrydowa szkieletowa z rusztu systemowego wypełnionego wełną mineralną, obłożona z każdej strony płytą dwiekierunkowo i płytą okładzinową o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne	gr. wg rysunku
	gładź / wykończenie	

WARSTWY ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU

F1	styrodur 0,038 W/mK + membrana kubełkowa	gr. 12cm
	hydroizolacja bitumiczna	
	siloksanowa ściana zewnętrzna po oczyszczeniu, usunięciu odpadowych tynków	
	tynk / wykończenie	
F2	styrodur lambda 0,038 W/mK	gr. 12cm
	hydroizolacja bitumiczna	
	siloksanowa ściana zewnętrzna po oczyszczeniu, usunięciu odpadowych tynków i uzupełnieniu	
F3	hydroizolacja elastyczna kuhynowa	
	siloksanowa ściana zewnętrzna po oczyszczeniu, usunięciu odpadowych tynków i uzupełnieniu	
	tynk / wykończenie	

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożar. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów

INWESTOR	Urząd Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
INWESTYCJA	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych na potrzeby archiwum zakładowego z zapleczem biurowo-socjalnym Urzędu Miasta Poznania i pomieszczeń szkolnych przy ul. Świerkowej 10 na działce nr 102/3, 99 w Poznaniu wraz z termomodernizacją budynku, drogami wewnętrznymi, przebudową ajazdów, infrastruktuą techniczną, wiatą na odpady stałe i budynkiem technicznym
LOKALIZACJA	ul.Świerkowa 10, 61-472 Poznań dz. nr 102/3, 99, obręb Dębiec
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG
ul. Piowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Monika Jasińska	WP-DIA/OKK/Lb/6/25/2009 w specjalności architektonicznej lista nr WP-0717	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Urbaniak		
OPRACOWAŁ:	inż. arch. Mariusz Dąbrowski		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Kucharski		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak	WP-DIA/OKK/Lb/6/58/2009 w spec. arch. bez ograniczeń nr uby WP-0778	

TREŚĆ RYS.: **RZUT PIĘTRA** — SKALA 1:100

DATA	WRZESIEŃ 2015	NR KONTRAKTU	001535
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	**A.03**

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.