

Głuchołazy, 12.06.2023r.

ZP.271.1.17.2023.JSz

Do Wykonawców postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Budowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Stary Las w ramach zadania budżetowego „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Stary Las”

W związku ze złożonym w postępowaniu wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający - Gmina Głuchołazy, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) wyjaśnia treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie

W planie zagospodarowania terenu widnieje odległość odcinek A-B 0+237,42 m , i krawężnik jest po obu stronach, jednak w przedmiarze jest tylko 215.300 m ułożenia krawężnika, z planu zagospodarowania jednak wychodzi dwukrotnie więcej, proszę o sprecyzowanie.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu odcinek A-B ma długość 237,42 m ale realizowane będą krawężniki dla fragmentu o długości 215,3 m. W związku z omyłką kosztorysanta Zamawiający załącza poprawiony przedmiar w którym dla odcinka A-B długość krawężników do wbudowania (przedmiar robót, dział 3 Krawężniki, poz. 7 d.3) wynosić będzie łącznie 434,50 m. Korekta długości na jakiej będą wbudowywane krawężniki wiąże się także ze zmianą ilości robót związanych z wykonaniem ławy betonowej z oporem pod krawężniki i obrzeża (przedmiar robót, dział 3 Krawężniki, poz. 6 d.3)

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1) Rozdz. XIV pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1.Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 18 lipca 2023r.**”

2) Rozdz. XVI pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/775025> w myśl ustawy pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 19 czerwca 2023r. do godziny 09:00.**”

3) Rozdz. XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, **w dniu 19 czerwca 2023r. , o godzinie 09:05**, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.”

4) Załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja techniczna ulega zmianie w zakresie przedmiaru robót.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną treść SWZ.

W załączeniu:

Przedmiar robót

Zastępca Burmistrza Głuchołaz
/-/ Roman Sambor