



CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WT.2370.2.7.2021

Częstochowa, dnia 8 kwietnia 2021 roku

DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU

dotyczy: wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.2.2021, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 8 kwietnia 2021 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ), w postępowaniu nr WT.2370.2.2021, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Działając na podstawie art. 135 ust 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzieloną na niego odpowiedzią oraz dokonaną modyfikacją:

Lp.	Treść pytania	Udzielone odpowiedzi/Dokonane modyfikacje
1.	Dot. pkt 4.20 Funkcjonalność układu: "możliwość sterowania wydajnością i ciśnieniem pracy systemu piany sprężonej" - Z uwagi na zapewnienie właściwych parametrów pracy systemu piany sprężonej oraz jak najmniejszej ingerencji ratowników-operatorów w parametry powstałej piany sprężonej, produkowane aktualnie systemy piany sprężonej nie posiadają opcji zmiany ciśnienia podczas pracy systemu (zmiana ciśnienia pracy systemu spowoduje wytwarzanie piany sprężonej o niewłaściwych parametrach oraz zakłócenia w podawaniu piany sprężonej). Czy zamawiający dopuszcza automatyczne sterowanie wydajnością oraz ciśnieniem podczas pracy systemu piany sprężonej?	Zamawiająca dopuszcza zaoferowanie proponowanego rozwiązania, w związku z czym modyfikacji ulega załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia, w pkt. 4.20, w części „Funkcjonalność układu”, tiret drugie, poprzez dodanie zdania: <i>„Sterowanie może odbywać się automatycznie lub ręcznie”</i> Ponadto, <u>skreśla się</u> w ww. części, tj. „Funkcjonalność układu” tiret szóste, o treści: <i>- możliwość ręcznej regulacji stężenia środka pianotwórczego, podczas pracy systemu piany sprężonej</i>

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej warunkami zamówienia)

W wyniku dokonanej modyfikacji Zamawiająca w miejscu upublicznienia swz oraz modyfikacji dot. specyfikacji (strona internetowa prowadzonego postępowania, tj. <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>) zamieszcza poprawiony Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia pn. „07_zalacznik_nr_1_OPZ_samochod_średni_gaśniczy_poprawiony_3”. Miejsca dokonania zmian w Załączniku nr 1 zostały wyróżnione kolorem pomarańczowym. Wykonawca przygotowując ofertę winien wykorzystać Załącznik nr 1 uwzględniający powyższe modyfikacje

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów swz, termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

KOMENDANT
Centralnej Szkoły
Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie
z up. /-/
st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka
Zastępca Komendanta

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl

Sekretariat: +48 (34) 34 77 100; fax: +48 (34) 34 77 104

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 34 77 600; tel./; e-mail: przetargi@cspsp.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/cspsp>