

## RZUT POMIESZCZENIA



- odpływ  
do kanalizacji

l.p.	Symbol	Element	Ilość	Materiał	Uwagi
9.	PS.2/8	Przenośnik ślimakowy bezwałowy osadu odwodnionego i wapna, szer. 20cm, dł. 450cm, ogrzewany na dt. do 3,0m, 1,1kW, zasilanie: 400V, 50Hz; dostawa Ekofinn	1kpl.	stal nierdz.	
10.	SRP/8	Zespół ciągłego przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji,np CAP07EM Ekofinn o wydajności 500–2000l/h; na wyposażeniu: dwa mieszadła 180obr./min 0,18kW, rozdrabniacz 0,18kW, zbiornik ze stali nierdzewnej 750l, pompa emulsji 16 l/h z regulacją przepływu, pojemnik zasypany, czujniki poziomu polielektrolitu, tablica sterownicza	1kpl.	stal nierdz.	waga: ok.820 kg
11.	SP.1/8	Sonda pomiarowa gęstości osadu,np. typ Turbimax wraz z armaturą mocującą na rurociągu DN80	1kpl.	stal nierdz.	
12.	Zk.1/8	Zawór kulowy ze złączką do węża dn25 (do poboru próbek osadu podawanego na prasę )	1szt.	stal nierdz. 1.4301	
13.	Zk.2/8	Zawór kulowy gwint. 1 1/2"	1szt.	stal nierdz. 1.4301	
14.	Z.1/8	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN80 PN16 z niewznoszącym się wrzecionem i kółkiem ręcznym	1szt.	zel.	
15.	Z.2/8	Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN65 PN16 z niewznoszącym się wrzecionem i kółkiem ręcznym	1szt.	zel.	
16.	1	Rurociąg osadu rzadkiego na pompę nadawą Ø88,9x2,0 stal gat. 1.4301	6,0mb	stal nierdz. 1.4301	
17.	2	Rurociąg osadu rzadkiego na prasę Ø76,1x2,0, stal gat. 1.4301	6,0mb	stal nierdz. 1.4301	
18.	3	Instalacja wody technologicznej zasilającej prasę odwadniająca Ø48,3x2,0 stal gat. 1.4301	17mb	stal nierdz. 1.4301	
19.	4	Instalacja polielektrolitu Ø32mm	1kpl.	PVC klejone	

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oczyszczalnia Ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek		
INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek		
 <b>ENVIROTECH</b>	ENVIROTECH-sp.z o.o. ul. J.Kochanowskiego 7 60-845 Poznań tel. 61/657-02-00	NR PROJEKTU: RPP/138/20
IMIĘ, NAZWISKO		PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Ratajczak WKP/0404/PW05/17	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Izabela Daniel	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Paulina Szpryngacz WKP/0212/PW05/15	
TYTUŁ RYSUNKU: Stacja uodnawiania i higienizacji osadu w PS II. -obiekt nr 8. Rzut z góry,		
BRANŻA: TECHNOLOGICZNA	STADIUM: PW	DATA: 11.2020
SKALA: 1:50	FORMAT: 420x580	NR RYSUNKU: T/8.1