

POZ.600.1 BLACHA STALOWA (x1)

OSADNIKI WTORNE

AISI 304  
600.1

OTWORY  $\varnothing$ 18mm


x6

BL 5x350

L=987 SZT=34

Z otworami  $\varnothing$ 18mm

1



POZ.600.2 BLACHA STALOWA (x1)

OSADNIKI WTORNE


AISI 304  
600.2

BL 5x400

L=1058 SZT=4

otworami  $\varnothing$ 18mm

1



SZEROKOŚĆ I LOKALIZACJĘ BLACH NALEŻY POTWIERDZIĆ  
U PRODUCENTA ZGARNIACZA I W RAZIE POTRZEBY DOKONAĆ  
ICH KOREKTY. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE INNYCH ZABEZPIECZEŃ  
POWIERZCHNI JEZDNEJ PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM  
I PRODUCENTEM URZĄDZENIA

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA				DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]	POLE JEDN [m <sup>2</sup> /m]	POLE 1 ELEM [m <sup>2</sup> ]	POLE RAZEM [m <sup>2</sup> ]
					SZTUK x POZ.	RAZEM									
600.1	1	BL 5x350	987	AISI 304	34	1	34		33.56	13.74	13.56	461.00	0.71	0.70	23.83
600.2	1	BL 5x400	1058	AISI 304	4	1	4		4.23	15.70	16.61	66.44	0.81	0.86	3.43
OGÓŁEM															
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%															
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%															
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%															
RAZEM:															

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Oczyszczalnia ścieków w Koninie, gm. Lwówek dz.nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwówek			INWESTOR: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek		
STAL AISI 304-NIERDZEWNA ELEKTRODY EA 1.46 SPOINY $\alpha$ =3mm			NR PROJEKTU: RPP/138/20		
IMIE, NAZWISKO			PODPIS:		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Gzieło WKP/0181/PWOK/05			OPRACOWAŁ: mgr inż. Dariusz Siwczak		
TYTUŁ RYSUNKU: POMPOWNA ŚCIEKÓW Z PS I – OBIEKT NR 20 POZ.600.1, 600.2 BLACHA STALOWA			BRANŻA: Konstrukcja		
SKALA: 1:10			DATA: 10.2020		
			NR RYSUNKU: K25		