



ZP.271.6.2024

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Tychnowy i Korzeniewo”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

### Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie stożka linowego o konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, i zabezpieczonej przez ocynkowanie proszkowe i malowanej proszkowo z rur o średnicy fi 114mm.?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, i zabezpieczonej przez ocynkowanie proszkowe i malowanej proszkowo z rur o średnicy nie mniejszej niż 155 mm.**

### Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart technicznych urządzeń?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ – Rozdz. XIV ust. 3 pkt 2 Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć karty katalogowe producenta zaoferowanego produktu umożliwiające weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego (dla każdego zadania).**

### Pytanie 3:

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji Zamówienia jeśli tak to o ile dni?

**Odp.: Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Inwestycja jest dofinansowana ze środków zewnętrznych i Zamawiający ma ograniczony czas na rozliczenie wniosku o dofinansowanie.**

### Pytanie 4:

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

**Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszczalny tonaż pojazdów wynosi do 20 ton.**

### Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie piaskownicy o konstrukcji stalowej i odpornej na warunki atmosferyczne płyty HDPE??

**Odp.: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**