

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.21.56.2022

Częstochowa, dnia 29.07.2024.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym
Budowa sieci wodociągowej w Częstochowie w rejonie ul. Kusocińskiego I i II etap

Pytanie

Proszę o informację czy w związku z realizacją etapu I i II w jednym zadaniu konieczny jest montaż zasowy DN 100 łączący etap I i II oraz dwóch zestawów hydrantowych?

Odpowiedź

W miejscu połączenia I etapu z II nie ma konieczności zabudowy zasowy DN 100. W ramach inwestycji należy zabudować jeden zestaw hydrantowy na końcu sieci wodociągowej zgodnie ze schematem *Węzeł W2* dokumentacji „Budowa sieci wodociągowej” w ul. Kusocińskiego oprac. przez biuro projektowe EKOZET.

Zastępca Kierownika
Działu Inwestycji
Katarzyna Walenta
Katarzyna Walenta



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 000057953
Kraj: Polska; województwo: śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa

NIP: PL 5730008841, REGON: 160354701

Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.800,00zł., pokryty w całości.

www.pwik.czest.pl; e-mail: poczta@pwik.czest.pl

