

ZP.271.7.2022

Włoszakowice, dnia 27 września 2022r.

I N F O R M A C J A

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy podany współczynnik ciepła lambda przy izolacji z piany poliuretanowej równy 0,02 jest prawidłowy? Współczynnik ten osiągalny jest tylko dla pianki o zamkniętej komórce, co generuje olbrzymie koszty. dla izolacji tego dachu wystarczająca jest pianka o otwartej komórce lambda = 0,038 gr. 25cm.widać przeszklony szyb. Informacja ta jest bardzo ważna, ponieważ powoduje olbrzymią rozbieżność cen.

Odpowiedź Zamawiającego:

*Dopuszcza się stosowanie piany poliuretanowej o otwartej komórce, która poprawia dyfuzyjność, a jej lambda powinna wynosić min. 0,038 W/(m*K) bez zmiany grubości izolacji.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Barbara Dąbkowska