

Kłomnice, dnia 2021-05-11

IZI-IZ.271.5.2021

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice”

Pytanie nr 1

Czy zadanie można wykonać techniką bezwykopową – przewierciem sterowanym? Czy w tym celu można zastąpić projektowaną rurę PCV SDR 26 PN 10 na rurę PE 100 RC SDR 17?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wykonanie zadania techniką bezwykopową – przewierciem sterowanym pod warunkiem zastosowania rury o średnicy wewnętrznej min. 100 mm.

Wójt Gminy Kłomnice
Piotr Juszczyk