

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Dostawa i wymiana na nowe wodomierzy oraz ciepłomierzy

Część 1: sukcesywna dostawa i wymiana na nowe wodomierzy oraz ciepłomierzy wraz z systemem inkasenckim do zdalnego odczytu liczników

Część 2: dostawa i wymiana na nowe wodomierzy oraz ciepłomierzy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jeśli chodzi o klasę szczelności urządzeń, w specyfikacji podają Państwo dla wodomierzy klasę IP68 a dla ciepłomierzy IP54. Proszę o wyjaśnienie z czego wynikają te różnice, jeśli klasa IP54 wystarczy do ochrony przed kurzem i wilgocią, nawet dla urządzeń montowanych na zewnątrz budynków natomiast IP68 to najwyższa klasa ochrony, którą stosuje się w przypadku liczników zanurzonych w studzienkach przydomowych.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany klasy szczelności wodomierzy na IP54.

2. W specyfikacji jest zapis odnośnie systemu radiowego, który dotyczy dokonywania odczytu liczników z poziomu jadącego (do 30 km/h) samochodu, z praktyki wiem, że nawet najbardziej czuły i najlepszy system radiowy do odczytu liczników nie jest w stanie zapewnić odczytania 100% urządzeń w takich warunkach. Zapis ten jest więc trudny a raczej niemożliwy do spełnienia, a żaden producent liczników nie jest w stanie zagwarantować takich osiągnięć, a co za tym idzie jako wykonawca nie jestem również w stanie dać Państwu na to gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z warunku odczytu liczników z poziomu jadącego samochodu.

3. Część II jest jak najbardziej możliwa do oszacowania, natomiast w części pierwszej wymagają Państwo sporządzenia oferty szacunkowej dla 4 lat do przodu, co jest w mojej ocenie całkowicie niewykonalne. Nie mamy pojęcia jakie będą kursy walut i metali kolorowych za rok (a co za tym idzie jaki będzie koszt

produkcji i zakupu liczników czy też podzespołów do modułów radiowych, bez względu na kraj pochodzenia ich producenta), nie mamy pojęcia jakie będą wskaźniki inflacji za rok, nie mówiąc już o szacowaniu tych kosztów za dwa, trzy czy cztery lata. Po rozmowie z przedstawicielami kilku producentów wiem, że nie mam możliwości oszacowania kosztów zakupu materiałów do wykonania takiej wyceny, a nawet jeśli to zrobię musiałabym zawyżyć ceny o kilkaset procent w stosunku do cen tegorocznych z uwagi na zbyt dużą ilość niewiadomych oraz niepewną sytuację gospodarczą zarówno krajową jak i międzynarodową.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w umowie na dostawę oraz montaż liczników zostaną wprowadzone klauzule waloryzacyjne, które będą zapewniały waloryzację ceny podanej w ofercie przynajmniej raz w roku.

4. Po zakończeniu postępowania i podpisaniu umowy oczekują Państwo od wykonawcy sporządzenia w ciągu 7 dni harmonogramu na całość dostaw i robót i analogicznie do poprzedniego punktu - jeśli nie mogę oszacować kosztów zakupu materiałów na roboty 2024-2027, co więcej żaden producent nie jest nie tylko w stanie dziś podać mi kosztów zakupu ale i terminów dostarczenia liczników, nie będę w stanie sporządzić harmonogramu dostaw w tak krótkim czasie od momenty zawarcia umowy z Państwem.

Proszę o weryfikację tych zapisów specyfikacji.

Odpowiedź: Wykonawca będzie sporządzał harmonogram prac w terminie 7 dni przed każdą z zaplanowanych dostaw.

opracowała: Marta Byczkowska