

Uwaga.
-Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
-Wymiary podano w cm.
-Długość oparcia nadproży prefabrykowanych min. 15 cm, gniazdo podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
-Długość oparcia nadproży monolitycznych min. 24 cm, gniazdo podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.
-Wokół okien i drzwi zewnętrznych wykonać węgarki z izolacji termicznej do połowy ramy okiennej/drzwiowej.
-S1-słup żelbetowy 24x24 cm zbrojony 4ϕ12 A-III 34GS, strzemiona ϕ6 A-0 St0S co 15 cm.
-R1-rdzeń żelbetowy 24x24 cm zbrojony 4ϕ12 A-III 34GS, strzemiona ϕ6 A-0 St0S co 15 cm.
-R1.1-rdzeń żelbetowy 24x24 cm zbrojony 4ϕ12 A-III 34GS, strzemiona ϕ6 A-0 St0S co 15 cm.
-Gniazdo podciągu stalowego w ścianie szczytowej wykonać jako podlewkę betonową 24x24x60cm.
-Z rdzeni R1.1 należy wystawić kotwy M14 kl. min. 4.8 do montażu podciągów stalowych HEB120, 4 szt.na rdzeń.
-Z rdzenia R1 i podlewki należy wystawić kotwy M20 kl. min. 4.8 do montażu podciągów stalowych HEB240, 4 szt.na rdzeń.
-Podciąg stalowy HEB240 z podcięgiem HEB120 łączyć przy użyciu śrub 4xM14 kl. min. 4.8. z podkładką i nakrętką obustronnie.
-Elementy podciągu HEB240 łączyć ze sobą przy użyciu śrub 4xM14 kl min. 4.8. Blacha czołowa o gr. 15mm.
-W miejscach oparć krokwi na podciągu HEB240 należy wspawać żeberka stalowe o gr. 5mm.

RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA		SKALA 1:50
		BRANŻA KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W CEGIELNI - PRZEBUDOWA BUDYNKU	
INWESTOR	Gmina Rogowo, ul.Kościelna 8, 88-420 Rogowo	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid.110/17 obręb 0003 Cegielnia, gmina Rogowo	
PROJEKTANT	**mgr inż. Marcin Zwierzykowski** KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA I PODPIS 05.10.2022r.
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Weronika Czyżewska** KUP/0095/PBKb/21 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	DATA I PODPIS 05.10.2022r.
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl	NR RYSUNKU K7