



- UWAGA!
- Wymiary podano w cm,
  - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
  - Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
  - Fundamenty zaprojektowano dla strefy przemarzania gruntu Hz=1,0m
  - Pod wszystkimi fundamentami wykonać podlewkę z chudego betonu grubości minimum 10cm.
  - Wszystkie fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo 2 x dysperbit.
  - W trakcie prac fundamentowych zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie struktury gruntów budujących dno wykopu, aby nie dopuścić do ich rozluźnienia.
  - Kategorycznie zabrania się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy układać chudy beton.
  - Zabezpieczyć wykopy fundamentowe przed dopływem wody w głębszej. W trakcie wykonywania wykopów należy być przygotowanym na wystąpienie nie wykazanej w dokumentacji wody gruntowej.
  - W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nasypowych lub gruntów spoistych w stanie plastycznym dokonać ich wymiany, zastępując je poduszkami z chudego betonu.
  - Wszelkie przebicia w fundamentach należy zlokalizować na podstawie rysunków branżowych.
  - Posadzki oddylać od ścian styropianem gr. 2cm.
  - Fundamenty pod kominy : gr. 40 cm, zbrojenie siatka prętów Ø12 A-III 34GS co 15 cm.
  - Na ławach ułożyć dwie warstwy folii fundamentowej.
  - Pręty zbrojeniowe łączyć na zakład min 60 cm
  - Zbroić 4Ø12, L=100cm w każdym narożu, strzemiona Ø6 co 15 cm
  - Z ław fundamentowych wypuścić pręty startowe dla słupów i rdzeni.
  - W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych, niż przewidziano w obliczeniach należy skontaktować się z autorskim biurem projektowym.
  - R1-rdzeń żelbetowy 24x24 cm zbrojony 4Ø12 A-III 34GS, strzemiona Ø6 A-0 St0S co 15 cm.

RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA	1:50
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	MODERNIZACJA BUDYNKU OSP W CEGIELNI - PRZEBUDOWA BUDYNKU		
INWESTOR	Gmina Rogowo, ul.Kościelna 8, 88-420 Rogowo		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid.110/17 obręb 0003 Cegielnia, gmina Rogowo		
PROJEKTANT	<b>mgr inż. Marcin Zwierzykowski</b> <small>KUP/0081/POOK/07 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej</small>	DATA I PODPIS	05.10.2022r.
SPRAWDZAJĄCY	<b>mgr inż. Weronika Czyżewska</b> <small>KUP/0095/PBKo/21 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej</small>	DATA I PODPIS	05.10.2022r.
		<b>Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG</b> <small>Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Znin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30, fax. 52 552 45 80 www.dwg.com.pl</small>	
		NR RYSUNKU	K1