





LEGENDA:

 Wjazd na teren


 Hydrant techniczny
(możliwy do wykorzystania
do celów przeciwpożarowych)

 Punkt poboru wody do celów pożarniczych
(nasada tłoczna, zasilanie z pompy)

 Punkt poboru wody do celów pożarniczych
(nasada ssawna)

 Szafka hydrantowa z wyposażeniem:

- wąż ϕ 75 - 2 szt.
- prądownica ϕ 75 - 1 szt.
- koc gaśniczy - 1 szt.
- klucz hydrantowy uniwersalny

 Punkt przeciwpożarowy z wyposażeniem:

- gaśnica przewoźna 25 kg ABC - 2 szt.
- gaśnica przenośna 6 kg ABC - 3 szt.
- koc gaśniczy - 3 szt.

Hotisle Solutions Łukasz Wysokiński
Ul. Duńska 13
64-100 Leszno

Obiekt: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Temat: Plan zasilania zakładowej sieci hydrantów zewnętrznych oraz punktów poboru wody
Adres: Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 62-834 Ceków

Rysował:
mgr inż. Łukasz Wysokiński

Data:
Kwiecień 2019 r.