

Tablica T2.1															
NR OBWODU	T2.1/...	1	2	3	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
NAZWA ODBIORNIKA		ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 3P	OCHRONA PRZECIWPRZEP.	KONTROLA NAPIĘCIA Z SYGNALIZACJĄ	Zestaw fotowoltaiczny	Zasilanie tablica T2.2	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe
POMIESZCZENIE /LOKALIZACJA						Pom. korytarz piętro	Pom. 201, 202 korytarz	Pom. 203, 204 205	Pom. 206, 207 208, 209	Pom. 201, 202	Pom. 203	Pom. 203	Pom. 203	Pom. 203	Pom. 203



Tablica rozdzielcza T2.1

- *Tablica p/t , 120 mod,*
- *Klasa ochronności II,*
- *Stopień ochrony IP 30*
- *Zamek do drzwi*
- *Wym. 800x550x112 (wys x szer x gł)*

Układ uziemienia systemu:

TN-S

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Ochr. przy uszkodzeniu - samoczynne wył. zasilania

PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:	FPW Radosław Rychel Czarnorzeki 44, 38-420 Korczyna	
Temat:	***"Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemyślu"*** ***„Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J.Bema 46 w Krośnie - modernizacja budynku" - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej.***	
Zakres tematu:	***Budowa instalacji fotowoltaicznej z konstrukcją wsporczą na budynku głównym***	
Inwestor:	**Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a** **38-400 Krosno**	Rok 2020
Adres:	38-400 Krosno, ul. J. Bema 46,	SKALA B/S
Temat rysunku :	**Schemat ideowy tablicy T2.1**	
Branża:	elektryczna	Podpis:
Projektant	**mgr inż. Radosław Rychel** specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK/0017/PWOE/15)	
Sprawdzajacy	**mgr inż. Sebastian Penar** specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK/0016/PWOE/15)	

NR RYS. **E-6.1**