


TABLICA ROZDZIELCZA TK					
NR OBWODU	TK/...	1	2	3	
NAZWA ODBIORNIKA		ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 3P	UZIEMIENIE	KONTROLA NAPIĘCIA Z SYGNALIZACJĄ	
POMIESZCZENIE /LOKALIZACJA					

Tablica TK	01	02	03	04	05	06
Oświetlenie	Gniazda 230V	Zas. kotła gazowego	Zas. pompy CO	REZERWA	REZERWA	
KOTŁOWNIA	KOTŁOWNIA	KOTŁOWNIA	KOTŁOWNIA			



- Tablica rozdzielcza TK
- Tablica naszczenna , 48 mod,
 - Klasa ochrony II,
 - Stopień ochrony IP 44
 - Zamek do drzwi
 - Wym. 660x300x161 (wys x szer x gł)

Układ uzziemienia systemu:

TN-S

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Ochr. przy uszkodzeniu - samoczynne wyl. zasilania

PROJEKT WYKONAWCZY					
Jednostka projektowa:	FPW Radosław Rycheł Czarnorzecki 44, 38-420 Koryczyna				
Temat:	"Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemysłu"				
	<i>"Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J.Bema 46 w Krośnie - modernizacja budynku" - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej.</i>				
Zakres tematu:	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej z konstrukcją wsporczą na budynku głównym</i>				
Inwestor:	Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno			Rok 2020	
Adres:	38-400 Krosno, ul. J. Bema 46,			SKALA B/S	
Temat rysunku :	Schemat ideowy tablicy TK				
Branża:	elektryczna			Podpis:	
Projektant	mgr inż. Radosław Rycheł specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK.0017/PWOE/15)				
Sprawdzający	mgr inż. Sebastian Penar specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK.0016/PWOE/15)				
				NR RYS. E-7	