RZUT PARTERU 1:100



LEGENDA:		T.../0.. GPD/LPD/0,.	T.. - nazwa tablicy/0..-numer obwodu na schemacie ideowym GPD/LPD - nazwa szafy/0...-numer obwodu na schemacie ideowym
T1.1	Projektowana tablica rozdzielcza na parterze, wg schematu	Nr obwodu / ilość gniazd, n/pt, PEL	Punkt elektryczno logiczny - zestaw gniazd 2x230V, 2xDATA oraz 2xRJ45 nt - natynkowe, pt - podtynkowe
T1.2	Istniejąca tablica rozdzielcza kuchni, pozostaje bez zmian	Nr obwodu / ilość gniazd, pt	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, podtynkowe, 16 A; 250V~; IP20
T2.1	Projektowana tablica rozdzielcza na piętrze, wg schematu	Nr obwodu / ilość gniazd, pt	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne, podtynkowe, 16 A; 250V~; IP44,
T2.2	Istniejąca tablica rozdzielcza części sanitarnej, pozostaje bez zmian	Nr obwodu, t-f, a / oznaczenie	Wypust elektryczny 230V~, ozn: EW - elektroniczna woźna
TK	Projektowana tablica rozdzielcza kotłowni	Nr obwodu, 400V	Istniejące gniazdo 400V w obudowie
RV	Rozdzielnica RV	A-P	Istniejący punkt dostępu - Access Point
GPD	Główny punk dystrybucyjny, szafa rack ...U wisząca, wg schematu	R-I	Istniejący punkt dostępu - Router internetowy
LPD...	Lokalny punk dystrybucyjny, szafa rack ...U wisząca, wg schematu	KW/...	Istniejące punkty kamerowe
GWP	Główny wyłącznik prądu		Centralka systemu monitorowania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
GSU	Główna szyna uziemiająca		Kontroler systemu monitorowania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych

UWAGI:
- Podejścia do gniazd 230V, urządzeń, łączników instalacyjnych wykonać przewodami YDY 3(4)x1,5 t YDY 3x2,5
- Gniazda montować w ramkach 1 i wielokrotnych
- Przewody na kondygnacji parteru i piętra prowadzić po projektowanych trasach, zejścia do gniazd p/t w rurkach RKLG 16
- Przewody w pomieszczniach sal komputerowych układać w listwach kablowych 60x40, oddzielnie dla instalacji niskoprądowych oraz gniazd 230V

Układ uziemienia systemu:

TN-S

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Ochr. przy uszkodzeniu - samoczynne wył. zasilania

PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:	FPW Radosław Rychel Czarnorzeki 44, 38-420 Korczyna		
Temat:	***"Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemyślu"*** ***„Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J.Bema 46 w Krośnie - modernizacja budynku" - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej.***		
Zakres tematu:	***Budowa instalacji fotowoltaicznej z konstrukcją wsporczą na budynku głównym***		
Inwestor:	**Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno**		Rok 2020
Adres:	38-400 Krosno, ul. J. Bema 46,		SKALA 1:100
Temat rysunku :	**Rzut parteru - inst. siły i gniazd 230V**		
Branża:	elektryczna	Podpis:	NR RYS. **E-3**
Projektant	**mgr inż. Radosław Rychel** specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK/0017/PWOE/15)		
Sprawdzajacy	**mgr inż. Sebastian Penar** specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK/0016/PWOE/15)		