

Znak sprawy: **GBR.6630.49.2023**

**z dnia 2023-03-20**

**PROTOKÓŁ**

**z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim  
zakończonych w dniu 2023-03-20**

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca: Grzegorz Rudzki      Góra Strzelecka 18  
97-330 SULEJÓW

Inwestor: Zarząd Dróg  
Powiatowych w  
Piotrkowie Trybunalskim

Lokalizacja: **gm. SULEJÓW w. Kłodzice**

**Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej**  
**Przewodniczący narady: Jadwiga Stasiewicz-Połoska Główny Specjalista w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa**

Opis przedmiotu narady:

- 1 **uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej**
- 2 **uzgodnienie sieci elektroenergetycznej**

Stanowiska uczestników:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	Starosta Powiatu Piotrkowskiego Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Jadwiga Stasiewicz-Połoska  2023-03-15 14:15:50	1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu, obiektami i urządzeniami budowlanymi prace ziemne należy prowadzić ostrożnie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 2. Prace ziemne w pobliżu znaków granicznych zaleca się prowadzić ostrożnie pod nadzorem geodety. Pouczenie: Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwają lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 277 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.).

2	Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim	Daria Ponczyńska  2023-03-17 09:18:50	brak uwag
3	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski	Jakub Grzejdziak  2023-03-17 13:16:40	<p>Roboty ziemne w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z kablem energetycznym 0,4kV wykonywać wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym 15kV lub 0,4kV zachować odległość pionową min. 0,5 m.</p> <p>W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV kabel należy osłonić rurą dwudzielną fi110 koloru niebieskiego. Sposób oraz technologii osłonięcia kabla energetycznego 0,4kV ustali wykonawca robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym przed przystąpieniem do prac.</p> <p>Rozpoczęcie prac należy zgłosić pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokołem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.</p> <p>Prace na urządzeniach energetycznych powinien wykonać elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.</p>
4	ORANGE POLSKA Zarządzanie Zasobami Sieci i IT		Nie zajmuję stanowiska.
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Gazownia w Piotrkowie Tryb.	Mariusz Przybył  2023-03-14 12:29:17	brak uwag
6	Nexera Sp. z o.o.	Andrzej Grycmacher  2023-03-20 09:45:05	brak uwag
7	GMINA SULEJÓW	Sylwia Michalczyk  2023-03-13 11:42:56	<p>1.W miejscach skrzyżowania i zbliżenia z istniejącym uzbrojeniem terenu, obiektami i urządzeniami budowlanymi prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.</p> <p>2.W miejscu skrzyżowania projektowanego obiektu z siecią wodocigową należy zastosować rury osłonowe.</p> <p>3. Lokalizację podziemnych urządzeń wodocigowych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów</p>

			kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić gestora sieci.
--	--	--	---