

Olkusz, dnia 21.03.2024 r.

KBZ.271.2.8.2024

Wyjaśnienia SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Przebudowa drogi gminnej ul. Kpt. Hardego nr 120200K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+067,50 na odcinku II w km od 0+067,50 do 0+157,96 w miejscowości Olkusz, Gmina Olkusz.***

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1.

W poz. kosztorysu 1.8.3 oraz 1.8.4 mamy ręczne układanie kabli wielożyłowych odcinek 160m i 30m czy należy uwzględnić w wycenie 160m x3 kable 1x240/50mm² i 30mx kabel 1x240/50mm².

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć 190 mb kabla x 3 (Kabel 3x1 12/20 kV XRUHAKXs 240mm² żp. 50mm²).

Pytanie 2.

Zgodnie z projektem w stacji transformatorowej należy wykonać głowice na nowych kablach SN, co nie jest ujęte w kosztorysie. Czy należy wycenić to w poz.1.8.11 – czy nie dotyczy

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać głowice na nowych kablach SN, koszty należy uwzględnić w wycenie ryczałtowej. Załączony w przetargu przedmiar jest elementem pomocniczym, przedmiotowe głowice można dla własnej wyceny uwzględnić w poz. 1.8.11.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piasnik

