



- 1 - istn grzejnik
— instalacja wyiewna
— instalacja nawiewna
k.k - kratka kontaktowa
EXR.HP - nawiewnik higrosterowalny
3 - rekuperator wewnętrzny nawiewno-wyiewny z odzywką ciepła w wydajności do 60m³/h np prod. Alnor 230V 50Hz moc do 3,8W
4 - wentylator wyciągowy zbiorczy VAM o wydajności do 250m³/h prod. np Aereco 0,5A 46,1W

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNIC. INSTALACJA CO I WENTYLACJI.		
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY		
NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA DOMU KULTURY W MSC. RUDKI Z PRZEZNACZENIEM NA CELE UŻYTKOWE (MAGAZYN REKWIZYTÓW I KOSTIUMÓW) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ		
ADRES OBIEKTU: ul. St. Staszica 8, Rudki gm. Nowa Słupia dz. nr 578/28 obręb Rudki		
AB PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA MARIJ I ANDRZEJA GŁOWACKICH 25-366 KIELCE UL. ŚNADZECKICH 30 TEL/FAX (041) 3621606		
PROJEKTANT: mgr inż. Dorota Szywała	NR UPRAWNIENI: SWK/0047 /POOS/05	PODPIS:
OPRACOWANIE: mgr inż. Dominika Hajduk inż. Klaudia Wąsik	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
BRANŻA: SANITARNA		NR RYS.: S-4
SKALA: 1:100	DATA: 05.2021	