TABLICA T.C11

Układ sieci TN



Ilość	–
Pi [kW]	3.3
k	0.23
Ps [kW]	0.8
Un [kV]	0.40
cos φ	0.86
In [A]	1.3

NR	C1.1	C1.1		C1.2	C1.3	C1.2			C1.3	C1.1	
NAZWA POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA	KOMUNIKACJA	WEJŚCIE	BIURO	MAGAZYNEK	BIURO	REZ.	REZ.	MAGAZYNEK	KOMUNIKACJA	REZ.
	2	5	2	5	3			1	1		
	0,1	0,2	0,1	0,2	0,9			1,5	0,3		
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3			0.1	0.1		
	0.05	0.10	0.05	0.10	0.27			0.15	0.03		

E3
N2XH-J 3x4mm2
GTR



RODZAJ OBUDOWY	
TYPOSZEREG:	HAGER
REFERENCJA:	4x12mod
DRZWI:	DRZWI GŁADKIE
ZABUDOWA:	p/t
STOPIEŃ OCHRONY:	IP44
KLASA IZOLACJI:	II KL.

Uwagi:
1. Plan instalacji rys. E3.
1. Rozdzielnica GTR rys. E5.

PARTER



INWESTYCJA	INTERNAT ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH Karolewo 8; 86-022 Dobrcz
INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH Karolewo 8; 86-022 Dobrcz
TREŚĆ RYS.	TABLICA T.C11 - schemat ideowy i prefabrykacja
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ	**inż. Wojciech Falkowski** upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. **GP-KZ-7342/118/94**
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Wojciech Zmuda** upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget **KUP/0166/PWOE/06**
SKALA	-
NR RYS.	E12
DATA	28.04.2023r.