

Wąsosz, dnia 17-10-2023 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji - Wąsosz
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rzemieśnicza 18, 56-210 Wąsosz
NIP 5010074959 REGON 360423316
BDO: 000197977

WARUNKI TECHNICZNE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wydaje następujące warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej działki nr 427/12 obręb Wąsosz dla Urzędu Miejskiego Wąsosza adres do korespondencji: Wąsosz, ul. Plac Wolności 17.

Podłączenie kanalizacji sanitarnej należy wykonać od istniejącej studzienki kanalizacyjnej znajdującej się na sieci ks Ø 200 rurą Ø 160 z wstawieniem jednej studzienki kanalizacyjnej na w/w działce na projektowanym przyłączy, w obecności pracownika naszego przedsiębiorstwa.

Projekt budowy sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.(Dz. U. z 2002.2285) w sprawie warunków technicznych ,jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przepisami ustawy z dnia 01.01.1994 r. „Prawo Budowlane”(Dz. U. Nr . 89 poz . 414 z 1994r.) oraz warunkami technicznymi Wykonania i odbioru budowlano- montażowych tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Zakład informuje ,że nie jest zobowiązany do wykonania w/w przyłącza.

Po dokonaniu protokólnego odbioru przyłącza Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Wąsosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się do odbioru ścieków komunalnych z w/w działki

Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

- uzyskania przez podmiot przyłączany zezwolenia właściciela gruntu, tj. np. Gminy Wąsosz, na lokalizację planowanego przyłącza.

Należy podkreślić ,że wybór wykonania przyłącza , na podstawie zgłoszenia albo bez zgłoszenia ,jest niezbywalnym prawem inwestora z zastrzeżeniem (Prawo budowlane art.29a.).

Referent d/s Kadr i Plac

K. Babij
Krzysztof Babij

Spr: K. Babij