



UWAGI:

BETON C30/37
STAL AIIIIn fy=500MPa
OTULINY 30mm

- wymiary podano w cm
- na rysunku liczby prętów dotyczą pojedynczego filarka, w zestawieniu ujęto pręty dla wszystkich filarków

NR	średnica	długość [cm]	sztuk	długość łącznie [mb]	masa łącznie [kg]
1	12	147	76	111,72	99,21
2	8	190	60	114	45,03
3	12	179	8	14,32	12,72
4	8	264	20	52,8	20,86

MASA	#8	66 [kg]
	#12	112 [kg]
	łącznie	178 [kg]

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 094			
TYTUŁ RYS.	Fundamenty pod lamele	Skala:	1:25
NAZWA INWESTYCJI	Rozbudowa stacji uzdatniania wody LUBASZOWA do wydajności 360 m³/godzinę		
INWESTOR	Spółka Komunalna "DORZECZE BIAŁEJ" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów	Nr rys.	K - 9
ADRES INWESTYCJI	Działki nr ewidencyjne 957/3; 957/4; 957/5; 957/6 Obręb nr 0011 Siedliska	Data	07-2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek Kotarski	241/83/WMŁ	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Artur Kotarski	LOD/2797/PWBKb/15	
Podpis			