



UWAGI:

BETON C30/37
STAL AIIIIn fy=500MPa
OTULINY 30mm

- wymiary podano w cm
- oznaczenie na rzucie "d" - siatka dolna, "g" - siatka g6rna
- zbrojnie dystansowe siatek zbrojenia z pręt6w nr 11
- w razie potrzeby pręty łaczyc na zakłád dł. 60cm, nie wi6cej ni6 50% w jednym przekroju.

NR	średnica	długość [cm]	sztuk	długość łącznie [mb]	masa łącznie [kg]
1	12	710	68	482,8	428,73
2	12	635	2	12,7	11,28
3	12	570	51	290,7	258,14
4	12	255	8	20,4	18,12
5	12	95	12	11,4	10,12
6	12	200	12	24	21,31
7	8	240	112	268,8	106,18
8	8	290	6	17,4	6,87
9	12	100	6	6	5,33
10	6	120	160	192	42,62
11	12	80	20	16	14,21

MASA	#6	43 [kg]
	#8	113
	#12	767 [kg]
	łącznie	923 [kg]

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. z o.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 lok. 094			
TYTUŁ RYS.	Konstrukcja żelbetowej wanny		Skala: 1:25
NAZWA INWESTYCJI	Rozbudowa stacji uzdatniania wody LUBASZOWA do wydajności 360 m³/godzinę		
INWESTOR	Spółka Komunalna "DORZECZE BIAŁEJ" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuch6w		Nr rys. K 3
ADRES INWESTYCJI	Działki nr ewidencyjne 957/3; 957/4; 957/5; 957/6 Obręb nr 0011 Siedliiska		Data 07-2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek Kotarski		Podpis
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Artur Kotarski		
	241/83/WMŁ		
	LOD/2797/PWBKb/15		