



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztovej we Włodawie”, które jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych.

ZPA.271.2.2022

Włodawa, dnia 08.03.2022 r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania pn.: **„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wyrkowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ulicy Pocztovej we Włodawie.”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 03.03.2022 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania:

Dotyczy ul. Nadstawna:

- 1) W projekcie określono, że do renowacji bezwykopowej przewidziano rury na odcinku SK1-SK13. W zakresie przebudowy ulicy Nadstawnej znajdują się odcinek SK2-SK3-SK4 oraz odcinki oznaczone jako przeznaczone do renowacji metodą bezwykopową w ulicy wąwozowej, bez oznaczenia studni między nimi. Prosimy o określenie, które odcinki należy poddać renowacji oraz prosimy o zamieszczenie profili dla pozostałych odcinków sieci sanitarnej przeznaczonej do bezwykopowej renowacji.
- 2) W SWZ zakres przebudowy kanalizacji deszczowej opisany jest jako „wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wąwozowej”. W przedmiarach są pozycje na montaż rur PP DN500 i DN600. Na ulicy Nadstawnej w projekcie kanalizacji deszczowej przewidziano rury DN315 oraz 400 a w ulicy Wąwozowej DN400. Prosimy o zamieszczenie poprawnych przedmiarów, lub bardziej precyzyjne określenie zakresu wykonania kanalizacji deszczowej.
- 3) Prosimy o określenie czy w zakresie przebudowy ul. Nadstawnej zawarta jest studnia kanalizacji deszczowej S12, przykanalik od wpustu i wpust WP14



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Nadstawna, Żytnia, Wojska Polskiego, Wrykowska oraz budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Pocztovej we Włodawie”, które jest realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Odpowiedzi:

Ad. 1) Zgodnie z dokumentacją techniczną (Projekt zagospodarowania terenu - instalacje sanitarne, rys. WDA_PBW_IS_501) należy poddać renowacji bezwykopowej odcinki rur oznaczone kolorem fioletowym. Natomiast w ramach tego zadania dodatkowo należy wymienić studnie oznaczone jako SK2, SK3, SK4.

Ad. 2) W ramach projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Nadstawnej i ul. Wąwozowej należy zastosować przekroje rur określone w projekcie kanalizacji deszczowej.

Ad. 3) Studnia kanalizacyjna S12 wraz z przykanalikiem i wpustem WP14 zostały już wykonane w ramach poprzedniego zadania.

2 lipca 2023 r.
M. J. Malinowski
Wójt Gminy Włodawa
Burmistrz