

Szczegółowy wykaz elementów SSP w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów

- 1. Budynek sortowni odpadów zmieszanych komunalnych**
 - centrala Polon 4100 1 szt.
 - czujnik DOP 6001 6 szt.
 - czujnik DUR 4043/DOR 4043 13 szt.
 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP – 4001M 12 szt.
 - element kontrolno-sterujący EKS-4001 1 szt.
 - zasilacz pulsar EN54-7A28 - 1 szt.
 - sygnalizator SAK K7N/6m 10 szt.

- 2. Namiot magazynowy makulatury**
 - czujnik DOP 6001 1 szt.
 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP – 4001M 1 szt.
 - sygnalizator SAK K7N/6m 1 szt.

- 3. Pomieszczenie agregatu Motorgas MGM 180**
 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP – 4001M 1 szt.
 - element kontrolno-sterujący EKS-4001 1 szt.
 - czujnik punktowy DOT 4046 2 szt.
 - sygnalizator SAL 6001 1 szt.

- 4. Pomieszczenie stacji kompresorów śrubowych**
 - czujnik punktowy DOT 4046 2 szt.

- 5. Budynek sortowni odpadów selektywnie zebranych**
 - centrala Polon 4100 1 szt.
 - czujnik liniowy DOP 6001 4 szt.
 - czujnik punktowy DOR 4043 6 szt.
 - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP – 4001M 4 szt.
 - sygnalizator SAK K7N/6m 9 szt.
 - element kontrolno sterujący EKS-4001 1 szt.
 - zasilacz pulsar EN54-7A28 1 szt.
 - czujnik DUT 6046 11 szt.
 - sygnalizator ROLP 3 szt.

- 6. Główna rozdzielnia elektryczna**
 - czujnik punktowy DOR 4043 1 szt.

- 7. Pomieszczenie sprężarek**
 - czujnik punktowy DOR 4043 1 szt.

8. Kontenerowa Stacja Przesyłu Gazu

- centrala IGNIS 2040 1 szt.
- wielowektorowa czujka dymu i ciepła DOT-40 1 szt.
- czujnik optyczny dymu DUR-40EX 1 szt.
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP – OP1 1 szt.

9. Przegląd konserwacyjny przeciwpożarowych wyłączników prądu w ilości 2 szt.

(wymagane uprawnienia powyżej 1kw na dokonanie przeglądu przeciwpożarowych wyłączników prądu)

- a) Budynek portierni 1 szt.
- b) Budynek stacji transformatorowej 1 szt.

SPECJALISTA
Dział Techniczny
Grzegorz Pietrzyk
mgr Grzegorz Pietrzyk

.....
(Sporządził)

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Spółka z o.o.
76-200 St. UPSK, ul. Szczecińska 112
tel. 59 843 40 22, www.pgkslupsk.pl
NIP 839-000-56-23
BDO 000023229, KRS 0000050232
Kapitał zakł. 16.922.196,00 PLN