



Urząd Gminy Trzebowńsko

36-001 Trzebowńsko 976
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719
<http://www.trzebowńsko.pl>
poczta@trzebowńsko.pl

BR.271.1.6.2022

Trzebowńsko, dn. 28.02.2022r.

WYJAŚNIENIA NR 2

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.6.2022 pn.: „**Roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku komunalnego na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz z robotami zewnętrznymi w miejscowości Stobierna.**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 : W opisie jest wskazanie na 9 systemów pętli indukcyjnych. Patrząc po pomieszczeniach na parterze i poziomie 1 trudno wyodrębnić, aż tyle pomieszczeń, w których pętla mogłaby mieć zastosowanie. Proszę o wskazanie konkretnych miejsc, gdzie projektuje się pętle. Jest dość spora rozbieżność cenowa pomiędzy pętlami stanowiskowymi a pętlami do większych pomieszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na funkcję pomieszczeń oraz "stałość" montażu instalacji nawet w pomieszczeniach o niewielkich gabarytach projektowano odrębne pętle indukcyjne stacjonarne.

Są to pomieszczenia:

- 1) Hol + szatnia- pom. 1.18
- 2) Jadalnia – pom. 1.16
- 3) Sala ćwiczeń- pom. 1.19
- 4) Pokój terapeutów/dyżurka- pom. 1.25
- 5) Pokój 1 –pom. 1.11a
- 6) Pokój 2- pom. 1.12 a
- 7) Sala wypoczynku- pom. 2.3
- 8) Sala plastyczno-manualna – pom. 2.4
- 9) Pokój medyczny- pom. 2.6

Nie mniej jednak biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny dopuszcza się zastosowanie pętli stanowiskowych w pomieszczeniach:

- 1) Pokój terapeutów/dyżurka- pom. 1.25
- 2) Pokój 1 –pom. 1.11a
- 3) Pokój 2- pom. 1.12 a
- 4) Pokój medyczny- pom. 2.6

UWAGA! Zamawiający uzupełnia rysunek – obudowa klapy dymowej- 2 szt. rysunków.

Wójt Gminy Trzebowńsko